



| LEGENDA MÍSTNOSTI 2PP | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| OZNAČENÍ | NÁZEV | PLOCHA (m²) | SVĚTLÁ VÝŠKA (mm) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY | POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN | STROP |
| -2.01 | venkovní schodiště | 38.34 | 2600 | mrazuvzdorná keramická dlažba | jednovrstvá omítka, pohledový beton | pohledový beton |
| -2.02 | schodiště | 20.38 | 2550 | epoxidový nátěr | pohledový beton | S34, S35 |
| -2.03 | schodiště | 14.89 | 2550 | | pohledový beton | S36, S36a |
| -2.04 | strojovna VZT / technologie | 82.21 | 4900 | polyuretanová vícevrstvá slěrka | pohledový beton | minerální izolace s finálním povrchem |
| -2.05 | chodba | 22.49 | 2550 | | jednovrstvá omítka | pohledový beton |
| -2.06 | chodba | 5.09 | 2550 | | jednovrstvá omítka, pohledový beton | S1a |
| -2.07 | nádrž SHZ | 47.19 | 2650 | vodotěsný beton | epoxidový nátěr | - |
| -2.08 | strojovna SHZ | 42.93 | 2450 | polyuretanová vícevrstvá slěrka | jednovrstvá omítka, pohledový beton | minerální izolace s finálním povrchem |
| -2.09 | údržba garáží | 11.51 | 2550 | | pohledový beton | S1 |
| -2.10 | parkovací plocha | 2567.63 | 2550 | | pohledový beton | S1 |
| -2.11 | sjezdová rampa točidla | 64.90 | - | zdrsněná betonová mazanina | pohledový beton | 3 |
| -2.12 | kompresorová stanice | 10.20 | 2550 | polyuretanová vícevrstvá slěrka | jednovrstvá omítka | S1a |
| -2.13 | rozvodna ZOTK | 4.07 | 2550 | | jednovrstvá omítka | S1a |
| -2.14 | sklad - VZT filtry | 8.59 | 2550 | | jednovrstvá omítka | S1a |
| V2 | výtah - veřejnost | 3.01 | - | - | - | - |
| V3 | výtah - veřejnost | 3.01 | - | - | - | - |
| IS3 | instalační šachta VZT | 0.65 | | | | |
| IS3a | instalační šachta VZT | 0.57 | | | | |
| IS3b | instalační šachta VZT | 1.57 | | | | |

LEGENDA

- AXIÁLNÍ POŽÁRNÍ VENTILÁTOR tř. "F300"
- INDUKČNÍ JET VENTILÁTOR tř. "F300"
- ŽALUZIOVÁ KLAPKA SOZ tř. "B300"
- SPOUŠTĚNÁ KOUŘOVÁ ZÁBRANA tř. "D₆₀₀ 60"
- SMĚR PŘÍVODU VZDUCHU
- SMĚR ODVODU TEPLA A KOUŘE
- SMĚR VĚTRACHO VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU SOZ
- POTRUBÍ VZT tř. "E 300 single"
- HRANICE KOUŘOVÉ SEKCE
- ŘÍDICI CENTRÁLA / ROZVADĚČ SOZ

Stěnová žaluziová klapka ZOKT
referenční typ: Inexco-Certilam-F
vnější rozměry: 1200 x 2300 mm
V = 24 Vdc, P = 19,2 W, I = 0,8 A

Odvodní šachta ZOKT

JET ventilátor tř. F300
tah 50 N, referenční typ:
typ CGF-500, U=3x400 V
P=0,3/1,2 kW, I=1,3/3,5 A
61/75,0 dB(A), 81 kg

JET ventilátor tř. F300
tah: 21 N, referenční typ:
typ AUO-290, U=3x400 V
P=0,1/0,5 kW,
38/49,0 dB(A)

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv
±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VEDOUcí PROJEKTANT
HLAVNí ARCHITEKT
ZODP. PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ

ING. ODRUJ FABIÁN
ING. ARCH. VÁCLAV CERMÁK
ING. MAROSLAV PRÁGL
ING. JIŘÍ PÍRÁNEK
[STAV. ÚRAD: JČN]

NAZEV AICE:

OBLASTNí NEMOCNICE JiČín
PAVILON PSYCHIATRIE

NAZEV ORIENTU:

SD01
D.201.6 - ZOTK

NAZEV PŘÍLOHY:

Č. PŘÍLOHY:

KANIA
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ
TEL: 495 233 447
E-MAIL: info@kanie-ostava.cz

STUPEN
DATAUM
FORMÁT/POČET STR.
MĚŘÍTKO
ARCHIVNÍ ČÍSLO

Č. ZAK.
SOUBOR
Č. PŘÍLOHY

23026-DSP-D.2-01.6-02