

LEGENDA MÍSTNOSTÍ INP		
OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA (m²)
1.01	hala se schodištěm	76.21
1.02	chodba se schodištěm	57.59
1.03	chodba	18.70
1.03a	chodba	7.47
1.04	WC personál	1.76
1.05	předstř WC personál	2.71
1.06	pracovna - terapeut	13.96
1.07	sklad léčiv	24.05
1.08	pracovna - vrchní sestra	15.40
1.09	pracovna - primář	14.18
1.10	WC imobilní - personál	4.37
1.11	sklad - špinavé prádlo	7.58
1.12	koupelna pacientí - ZTP	5.88
1.13	pokoje pacientí - 2 lůžka - ZTP	23.73
1.14	pokoje pacientí - 2 lůžka - ZTP	23.73
1.15	koupelna pacientí - ZTP	5.88
1.16	koupelna pacientí	5.08
1.17	pokoje pacientí - 2 lůžka	39.12
1.18	chodba	73.43
1.18a	chodba	75.34
1.19	pokoje pacientí - 2 lůžka	29.77
1.20	koupelna pacientí	4.74
1.21	kuchyňka s jídelnou	49.02
1.22	dení místnost	39.87
1.23	pokoje pacientí - 1 lůžka	21.17
1.24	koupelna pacientí	4.27
1.25	koupelna pacientí	4.71
1.26	pokoje pacientí - 2 lůžka	28.20
1.27	pokoje pacientí - 2 lůžka	28.20
1.28	koupelna pacientí	4.71
1.29	koupelna pacientí	4.71
1.30	pokoje pacientí - 2 lůžka	28.20
1.31	pokoje pacientí - 2 lůžka	28.20
1.32	koupelna pacientí	4.61
1.33	koupelna pacientí	4.61
1.34	pokoje pacientí - 2 lůžka	28.21
1.35	pokoje pacientí - 2 lůžka	28.21
1.36	koupelna pacientí	4.71
1.37	sklad - zahradní nářadí	4.37
1.38	sklad - čistě prádlo	4.95
1.39	dezinfekční místnost	7.21
1.40	bezbariérová umývárna pacientí	14.22
1.41	příprava	17.73
1.42	sprchy ženy - personál	3.83
1.43	sprcha muži - personál	3.82
1.44	strojovna VZT	29.83
1.45	rozvodna SLP	4.37
1.46	šatna muži - personál	17.50
1.47	šatna ženy - personál	29.07
1.48	předstř WC ženy - personál	3.85
1.49	WC ženy - personál	1.66
1.50	WC ženy - personál	1.66
1.51	WC muži - personál	1.68
1.52	pisárna muži - personál	1.77
1.53	předstř WC muži - personál	3.53
1.54	pracovna sociální pracovnice PH	18.26
1.55	pracovna lékaře	19.16
1.56	pracovna sociální pracovnice	18.72
1.57	pracovna psychologů	19.16
1.58	pracovna terapeutické sestry	16.20
1.59	úklid	8.38
1.60	příjemová místnost	18.60
1.61	dení místnost sester	18.18
1.62	sesterna	18.70
1.63	prádelna - pacienti	2.20
1.64	atrium	74.38
1.66	vstupní schodiště	12.59
V1	výťah - evakuační, provozní	6.90
V2	výťah - veřejnost	3.20
V3	výťah - veřejnost	3.20
IS1	instalační šachta	2.25
IS2	instalační šachta	0.88
IS3	instalační šachta	1.14
IS4	instalační šachta	2.18
IS5	instalační šachta	0.62





LEGENDA SVÍTIDEL	
A1	LED, 4844lm*, 840, EVG, 40W, mikropřisma, 1795x145, RAL 9003
A2	LED, 3229lm*, 840, EVG, 27W, mikropřisma, 1195x145, RAL 9003
A3	LED, 4095lm*, 840, EVG,35W, mikropřisma, 1195x145, RAL 9003
B1	LED, 6523lm*, 840, EVG, 48W, mikropřisma, 1800x135, RAL 9003
B2	LED, 3572lm*, 840, EVG, 26W, mikropřisma, 1200x135 RAL 9003
B3	LED SUSP., 3572lm*, 840, EVG, 26W, mikropřisma, 1200x135, RAL 9003
C1	LED, 1687lm*, 840, EVG, 13W, mikropřisma, IP44, RAL 9003
C2	LED, 2194lm*, 840, EVG, 23W, mikropřisma, IP44, RAL 9003
C3	LED SURF., 2212lm*, 840, EVG, 18W, mikropřisma, IP44 RAL 9003
D1	LED, SLIM, L1185, 6868lm*, 840, DALI, 44W, PMMA Opal, RAL 7035, IP66, 7x1,5mm
D2	LED, SLIM, L1185, 6868lm*, 840, EVG, 44W, PMMA Opal, RAL 7035, IP66
D3	LED, SLIM, L1185, 4042lm*, 840, EVG, 25W, PMMA Opal, RAL 7035, IP66
D4	LED SLIM, L605, 1620lm*, 840, EVG 10,5W, PMMA Opal, RAL 7035, IP66
E1	LED PX, 2630 lm*, 840, EVG, 18W, Satin, RAL 9003
E2	LED PX, 5184 lm*, 840, EVG, 37,2W, Satin, RAL 9003
E3	LED PX, 5261 lm*, 840, EVG, 36W, Satin, RAL 9003
F1	LED SURF., 6759lm*, 840, 58W, EVG, mikropřisma + kd. sklo, 1200x300, RAL 9003
V1	LED, 2020lm*, 840, EVG, 21W, 70°, IP65, Black
V2	LED, 2085lm*, 840, EVG, 21W, 17°, IP65, Black
V3	LED, 2100lm*, 840, EVG, 21W, 34°, IP65, Black
N1	LED svítidlo přisazené, 338lm, IP65, CBS
N1-B	LED svítidlo přisazené, 338lm, IP65, CBS, černé
N2	LED svítidlo vestavné kruhové, D70mm, 512lm, IP20, CBS
N3	LED svítidlo vestavné kruhové, D70mm, 120lm, IP20, CBS
N5	LED svítidlo přisazené vlnové, průřzkové lakovaný hliník, 310lm, IP65, CBS
NP1	LED svítidlo přisazené piktogramové, IP65, CBS
NP1-B	LED svítidlo přisazené piktogramové, IP65, CBS, černé
NP2	LED svítidlo přisazené piktogramové oboustranné, IP65, CBS
NP2-B	LED svítidlo přisazené piktogramové oboustranné, IP65, CBS, černé
NP3	LED svítidlo přisazené nástěnné/stropní piktogramové, IP40, CBS
NP4	LED svítidlo vestavné oboustranné piktogramové, IP40, CBS
NP5	LED svítidlo závěsné s přisazenou základnou, oboustranné piktogramové, IP40, CBS
NV	LED svítidlo venkovní, průřzkové lakovaný hliník, 358lm, IP65, IK09, 3000K
NS	LED svítidlo nástěnné, průřzkové lakované ocel, 281lm, IP40, asymetrická optika, CBS

DALI-M DALI čidlo přítomnosti MATER
DALI-S DALI čidlo přítomnosti SLAVE

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
- 3NPE str. 50Hz, 400/230V TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Veškeré koncové okruhy ve zdravotnických prostorách skupiny 1 budou napojeny na proudové chrániče s $I_{\Delta n} = 30mA$ typu A, nebo B.

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : BpV
±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL :			KRAJ : KRALOVÉHRADECKÝ																		
KRAJ : KRALOVÉHRADECKÝ			KRAJ : KRALOVÉHRADECKÝ																		
VEDOUcí PROJEKTANT			ING. ONDŘEJ FABIÁN																		
HLAVNí ARCHITEKT			ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK																		
ZODP. PROJEKTANT			RADIM BLATÁK																		
VYPRACOVAL			RADIM BLATÁK																		
KRAJ : KRALOVÉHRADECKÝ			STAV. ÚŘAD: JIČÍN																		
NÁZEV AKCE :			OBLASTNí NEMOCNICE JIČÍN																		
			PÁVILON PSYCHIATRIE		<table><tr><td>STUPEŇ</td><td>DUR/DSP</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>02/2024</td></tr><tr><td>FORMÁT/POČET STR.</td><td>A4/8</td></tr><tr><td>MÉRITKO</td><td>1:100</td></tr><tr><td>ARCHIVNí ČÍSLO</td><td></td></tr><tr><td>Č. ZAK.</td><td>23026</td></tr><tr><td>SOUBOR</td><td>DWG</td></tr><tr><td>Č. PŘÍLOHY :</td><td></td></tr></table>	STUPEŇ	DUR/DSP	DATUM	02/2024	FORMÁT/POČET STR.	A4/8	MÉRITKO	1:100	ARCHIVNí ČÍSLO		Č. ZAK.	23026	SOUBOR	DWG	Č. PŘÍLOHY :	
STUPEŇ	DUR/DSP																				
DATUM	02/2024																				
FORMÁT/POČET STR.	A4/8																				
MÉRITKO	1:100																				
ARCHIVNí ČÍSLO																					
Č. ZAK.	23026																				
SOUBOR	DWG																				
Č. PŘÍLOHY :																					
NÁZEV OBJEKTU :			ČÁST :																		
SO01			D.1.4.5-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA																		
NÁZEV PŘÍLOHY :																					
Osvětlení - 1.NP																					
					23026-DUR/DSP-D.1.4.5-SO 01-05																