



LEGENDA

	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4bar
	Potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4bar

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,2
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0


TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNÍČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNÍČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2

Požadavky na rozvody:

- Poznámka č. 1:**
Stavba zajišťi:
- odvětrání prostoru stoupačky pomocí větracích mřížek o rozměru min. 300x150 mm, umístění ve spodní a horní části stoupačky
- Poznámka č. 2:**
Profese silnoprodu:
- zajišťi uzemnění potrubních rozvodů, stoupačky, skupinového uzávěrů, monitorovací zařízení, nástěnné rampy

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

OZNAČENÍ	NÁZEV
1.54	pracovna sociální pracovnice PH
1.55	pracovna lékaře
1.56	pracovna sociální pracovnice





Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIAN	
HLAVNí ARCHITEKT	ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK KVAPIL	
VYPRACOVAL	MILOŠ FOGL	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD: JIČÍN	
NÁZEV AKCE :		
OBLASTNí NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE		
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :	
SO01	D.1.4.8 - MEDICINÁLNí PLVNÝ	
NÁZEV PŘÍLOHY :		
PŮDORYS 1.NP		
KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostava.cz		
STUPĚN	DSP	
DATUM	02/2024	
FORMÁT/POČET STR.	A4/2	
MĚŘíTKO	1:50	
ARCHIVNí ČíSLO		
Č. ZAK.	23026	ČíSLO
SoubOR	DWG	SoubRAVY
Č. PŘÍLOHY :		
23026-DSP-D.1.4.8-SO 01-04		

