



LEGENDA:

- 2 UZÁVĚŘ PLYNU KK DN 32
4 PLYNOMĚŘ G4
5 UZÁVĚŘ PLYNU KK DN 32

POZNÁMKA

Vnitřní rozměr skříně min 0,5x0,5x0,3 m, z nehořlavého materiálu bude opatřena uzamykatelnými dvířky s průvětrníky. Bude označena orientační tabulkou dle TPG 700 24. Skříň bude přístupná z veřejného prostoru.

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL :

**KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ	
VYPRACOVAL	ING. ŽANETA OPRŠÁLOVÁ	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD: JIČÍN	

KANIA

KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

**OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN
PAVILON PSYCHIATRIE**

STUPEŇ	DUR/DSP	
DATUM	02/2024	
FORMÁT/POČET STR.	A4/1	
MĚŘÍTKO	-	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
Č. ZAK.	23026	ČÍSLO SOUPRAVY
SOUBOR	DWG	

NÁZEV OBJEKTU :

IO.09 PLYNOVÉ ODBĚRNÉ ZAŘÍZENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY :

VZOROVÝ VÝKRES SKŘÍNĚ HUP

Č. PŘÍLOHY :

23026-DSP-D.2-IO 09-04