

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

OSVČ
Eva Krejcarová
Zahradní 28
506 01 Jičín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2024/024309

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
26.6.2024

Novostavba pavilonu Psychiatrie, Jičín

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma KANIA a.s. ve stupni pro územní a stavební řízení z 02/2024. Podle předložené dokumentace se jedná o novostavbu pavilonu Psychiatrie na pozemcích p.č. 295/1, 295/8, 296/10, 309/12, st. 674, st. 675/1, st. 675/2, st. 1749, st. 2864 v k.ú. Jičín. Součástí akce dále bude úprava zpevněných ploch, úpravy a přeložky inženýrských sítí, sadové úpravy a vyhloubení vrtů pro tepelné čerpadlo.

V rámci akce dojde k výstavbě nového pavilonu, který bude napojen na stávající areálové inženýrské sítě (vodovod a splašková kanalizace). V současné době jsou srážkové vody z řešených ploch odváděny přímo do veřejné kanalizace. Nově budou srážkové vody odvedeny kanalizací do akumulací nádrže, ve které bude vytvořena i část pro retenci srážkových vod, a regulované v množství max. 10 l/s budou odváděny do veřejné kanalizace. Množství odváděných vod z území nebude navyšováno. Pro vytápění Oblastní nemocnice v Jičíně bude vyhloubeno 32 technologických vrtů V1 až V32, každý o hloubce max. 150 m. Vrtů budou vyhloubeny v prostředí kvartérních hornin, svrchnokřídových hornin teplického souvrství (vápnité jílovce, slínovce a prachovce) a terciérních hornin (nefelinické bazanity) v rámci hydrogeologického rajonu 4360 Labská křída (ČHP 1-04-02-0030-0-00 – Cidlina). Do vrtů budou osazeny vertikální kolektory s topným médiem (např. ethanol ve směsi s vodou). Systém tepelného čerpadla je země x voda s nuceným oběhem, tj. **bez nároku na odběr podzemní vody**. Součástí podkladů je i hydrogeologické posouzení, které vypracoval Ing. Radan Šmít (G-Consult, spol. s r.o.) jako osoba s odbornou způsobilostí, v únoru 2024.

Předmětná stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodních toků a při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1350 - Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák), na souřadnicích (S-JTSK) Y: 671673, X: 1012912.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Vrtné práce provede oprávněná firma za dohledu odborně způsobilé osoby (hydrogeologa) dle předloženého projektu.
- Vrty budou řádně utěsněny (např. cementobentonitovým těsněním) v celé délce vrtů od počvy po povrch. **Vzájemné propojení jednotlivých kolektorů je nepřipustné.**
- Vrtnými pracemi ani následným provozem vrtů pro tepelné čerpadlo nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel vodou.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje