



Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu na st.p.č.179, Vrchlabí – stavební práce
Ev. č. VVZ: Z2025-013642
Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den

prosíme o info k této zakázce ohledně zdroje tepla:

V projektu je navržen kotel do komína VIADRUS K5 s integrovaným zásobníkem

V technické zprávě se píše o kondenzačním kotli Vaillant 14kw

Můj názor vzhledem k tomu, že nikde není uveden zásobník a jsou tam sociálky tak bych navrhoval Kotel VAILLANT s průtokovým ohřevem

Děkujeme za vysvětlení

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel na základě dotazu účastníka dospěl k zjištění, že část projektové dokumentace (příloha č. 2 zadávací dokumentace) obsahuje konkrétní názvy výrobků. S ohledem na výše uvedené tak došlo k odstranění těchto konkrétních názvů z projektové dokumentace. Upravené části projektové dokumentace tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazují dotčené části projektové dokumentace, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že vzhledem k tomu, že sprcha bude využívána minimálně a potřeba teplé vody nebude velká, je navržen kotel s průtokovým ohříváním.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **22. 5. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha: p01_casti_PD_VZD_02

Za zástupce zadavatele na základě pověření