



**Královéhradecký kraj**  
se sídlem  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

**Telefon:** 495 540 211  
**E-mail:** svatava.koubova@uskhk.eu  
**IČO:** 708 89 546  
**DIČ:** CZ70889546

**Všem dodavatelům**

**Váš dopis zn. ze dne**

**Naše značka**  
**TOÚ/037-25/Ko**

**Vyřizuje/linka**  
**Ing. Koubová/18**

**Hradec Králové dne**  
**17.04.2025**

Vysvětlení, změna č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 3)

Vážený zadavateli, v rámci zadávacího řízení na akci „III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí – Potštejn“ se na Vás obrácíme s následujícími dotazy.

1. Výkaz výměr v objektu SO 101 obsahuje pol. č. 9185B2 a 9185D2 Čela propustků, zároveň však obsahují položky pro dlažbu z lomového kamene a podkladní vrstvy. Dle našeho názoru jsou zde tedy šikmá čela vykázány dvakrát. Žádáme úpravu výkazu výměr.

2. V objektu SO 101 je uvedena pol. 452114.A PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 obsahující podkladní pražce pod ŽB trouby. Zároveň je však v popisu položek č. 9183B2, 9183D2, 9183F2 a 9183G2 uvedeno, že položka je včetně těchto podkladních pražců. Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti a případně úpravu výkazu výměr.

3. V objektu SO 101 je uvedena položka č. 9183G2PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH, která odkazuje za propustek č. 5. V projektové dokumentaci je však uvedeno, že propustek č. 5 je tvořen z trub DN 1000. Žádáme o vysvětlení této nesrovnalosti.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1 (celkem č. 3)

- 1) Šikmá čela a přídlažba k čelům zatruběných sjezdů a příčných propustů jsou vykázána zvlášť, viz. výkresy D.1.1.3.4 a D.1.1.6.4., jež jsou součástí uveřejněné projektové dokumentace. Výkaz výměr v tomto bodě platí dle původního uveřejnění.
- 2) Ano, v tomto případě se jedná o duplicitu. Zadavatel položku č. 452114.A PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (SO 101 Komunikace) ve výkazu výměr odstranil.
- 3) Propustek č. 5 bude rozměru DN 1200. Platí údaj uvedený ve výkazu výměr – položka č. 9183G2 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH (SO 101 Komunikace). V případě

rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr – viz bod 1, e) přílohy 04 Výkaz výměr – preambule, uveřejněné zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.

**Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

#### **6. Lhůta a místo pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí 30.04.2025 v 09:00 hodin.**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011606>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec následovně:

#### **12.4. Další požadavky zadavatele**

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **68.612.816,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

**Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.**

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

**Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření