



- Legenda - silnoproud:**

 - Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP20
 - Zásuvka jednoduchá pod omítku, 16A, 230V, IP44
 - Zásuvka třífázová pod omítku, 16A, 400V, IP44
 - Vypínač jednopólový pod omítku, IP20, faz. 1
 - Vypínač lustrový pod omítku, IP20, faz. 5
 - Vypínač schodišťový pod omítku, IP20, faz. 1
 - Vypínač schodišťový pod omítku, IP44, faz. 1
 - Vypínač schodišťový pod omítku, IP44, faz. 6
 - Vypínač dvojité schodišťový pod omítku, IP44, faz. 6+6
 - Vývod třífázový
 - Vývod jednofázový
 - Hlavní rozváděč
 - Ochranné pospojování kabelem CY 4mm²
- Legenda - slaboproud:**

 - DATA
 - Zásuvka strukturované kabeláže (2xRJ45)

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ: ±0.000 = DLE ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ 1NP

Akce: REVITALIZACE GASTROPROVOZU

| | |
|-------------------|--|
| Umístění: | Štefánikova 549/27, 50011 Hradec Králové |
| Investor: | Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 |
| Projektant: | Lukáš Fassinger |
| Zodp. projektant: | Ing. Jaroslav Janeček |
| Autor projektant: | Ing. Jaroslav Janeček |

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA. NENÍ URČENA PRO ZKOTOVENÍ KOPÍÍ A JAKÝKOLIV REPRODUKCI BEZ SOUHLASU PROJEKTURA DANA s.r.o.

| | | | |
|---------|---------------------------|----------------|---------|
| Stupeň: | JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE | Číslo zakázky: | 23050 |
| | | Část PD: | D.1.4.5 |
| Obsah: | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------|--|
| Datum: | | 3/2025 | |
| Měřítko: | Formát: | | |
| Číslo přílohy: | Paré: | | |