

Tabulka výkonů

Zařízení		Specifikace	Umístění	počet (ks)	Elektro			Vytápění (70/50st)	Chlazení (R32)	Ovládání	Poznámka
č.	Popis				(kW)	(V/Hz)	(kW - celkem)	(kW)	(kW)		
1.1	VZT rekuperační jednotka	-	střecha	1	2x 1,7	400/50	3,4	34,9	-	vlastní systém MaR, ovladač na zvoleném místě	zajistit svod kondenzátu
1.2	Venkovní kondenzační jednotka	-	střecha	2	5,76	400/50	11,52		2x19	regulace výkon 0-10V	
1.2.1		-	střecha	2	0,5	230/50	1			napájení regulace	
2.1	VZT rekuperační jednotka	-	pod stropem m.č.1.41	1	0,245	230/50	0,245	-	-	vlastní systém MaR, ovladač na zvoleném místě	
2.2	El.ohříváč vzduchu	-	pod stropem m.č.1.41	1	2,1	230/50	2,1	-	-	pulser + čidlo	
3.1	VZT rekuperační jednotka	-	pod stropem m.č.1.30	1	0,12	230/50	0,12	-	-	vlastní systém MaR, ovladač na zvoleném místě	
3.2	El.ohříváč vzduchu	-	pod stropem m.č.1.30	1	1,2	230/50	1,2	-	-	pulser + čidlo	
4.1	Potrubní ventilátor	-	pod stropem m.č.1.17	1	0,04	230/51	0,04	-	-	spouštění tlačítkem v místnosti popř.časové hodiny	
4.2	Potrubní ventilátor	-	pod stropem m.č.1.39	1	0,04	230/52	0,04	-	-	spouštění tlačítkem v místnosti popř.časové hodiny	
4.3	Potrubní ventilátor	-	pod stropem m.č.1.15	1	0,05	230/53	0,05	-	-	spouštění tlačítkem v místnosti popř.časové hodiny	
4.4	Potrubní ventilátor	-	pod stropem m.č.1.20	1	0,05	230/54	0,05	-	-	spouštění tlačítkem v místnosti popř.časové hodiny	
5.1	Ventilátor - odtah - zázemí uční	-	pod stropem m.č.1.38	1	0,05	230/50	0,05	-	-	spouštění se světly v místnosti	
5.2	Ventilátor - odtah WC + sprcha	-	pod stropem m.č.1.27	1	0,08	230/50	0,08	-	-	spouštění se světly v místnosti	