



Městský úřad Police nad Metují

odbor výstavby

Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Váš dopis značky:

Číslo spisu:

MUPOS/2024/362

Číslo jednací:

MUPO/2024/2864/BRA/45

Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Brátová

Telefon:

498 100 911

E-mail:

bratova@policenm.cz

Počet listů:

1

Police nad Metují dne 26. 7. 2024

SDĚLENÍ

Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby, jako věcně a místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 334a stavebního zákona, na základě **žádosti, podané dne 5. 6. 2024 Mgr. Janem Hejretem, IČO 74478095, Rybalkova 939, 551 01 Jaroměř, o vydání sdělení k plánované akci „Napojení systému elektrické požární signalizace (EPS) k pultu centralizované ochrany (PCO) HZS“** v objektu Domova důchodců v Polici nad Metují k pultu centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) sděluje, že výše uvedený záměr **nevyžaduje v rozsahu prací níže uvedených vydání stavebního povolení ani ohlášení.**

Jedná se o následující stavební úpravy:

Stávající ústředna EPS Aritech FP1216 bude nahrazena moderní modulární ústřednou Aritech 2X-AF2-FB-20, na kterou budou přepojeny všechny stávající prvky systému EPS, se kterými je, dle vyjádření výrobce, nová ústředna plně kompatibilní. Ústředna bude vybavena pro obsluhu 4 kruhových linek, deskou portů RS232, deskou pro napojení OPPO a KTPO a deskou pro napojení opakovače (podružného tabla). Dále bude mezi ústřednu a komunikátor PCO napojen komunikační modul SPY.

Podle uvedených prací se jedná pouze o udržovací práce a stavební úpravy, které podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona účinného do 31. 12. 2023 nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavebními úpravami nedojde k negativnímu ovlivnění požární bezpečnosti stavby.

Z uvedeného tedy vyplývá, že výše popsany záměr je možné provést bez jakéhokoliv dalšího přivolení stavebního úřadu. Je třeba připomenout, že daný záměr může být realizován jedině v souladu s veřejnými zájmy chráněnými v území.

Poučení žadatele:

Proti tomuto sdělení není možné podat odvolání, neboť sdělení není správním rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 67 správního řádu.

Sdělení je však dle ustanovení 156 odst. 2 správního řádu možné přezkoumat v přezkumném řízení. Podání se žádostí o provedení přezkumu musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 37 správního řádu a musí být učiněno u odboru výstavby Městského úřadu Police nad Metují, jako u orgánu, který řešil věc v první instanci.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ODBOR VÝSTAVBY
549 54 POLICE NAD METUJÍ



Ing. Kateřina Brátová
vedoucí odboru výstavby

Obdrží:

Mgr. Jan Hejret, IČO 74478095, Rybalkova 939, 551 01 Jaroměř