



HZSHX008S6LP



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Územní odbor Východ (RK)

Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou



Č. j.: HSHK- 778-2/2024

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: por. Ing. Roman Šrittr

Tel.: 950 520 663

E-mail: roman.srittr@hzscr.cz

Datum: 28. 2. 2024

Adresát:

Fire Design s.r.o.

Jedov 37

675 71 Náměšť nad Oslavou

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Instalace EPS - DD Borohrádek

Místo stavby:

Rudé armády 529, 517 24 Borohrádek

k. ú.: Borohrádek, parc. č. st. 722

Stavebník:

Domovy na Orlici, IČO 42886171

1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v užívání stavby

vypracoval: Ing. Bohuslav Strnad, ČKAIT 0601487

datum: 12/2023

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30. 1. 2024.

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

Tel.:
E-mail:

Datová schránka: yvfab6e

IČO: 70882525
Číslo účtu: 19-4237881/0710

obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: domov důchodců,
- zastavěná plocha budovy: 722 m²,
- počet nadzemních podlaží: 4,
- počet osob navržených v budově: 118,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 86,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,
- výška stavby: 9 m,
- počet podzemních podlaží: 0,
- počet ubytovaných osob v budově: 86,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Požárně bezpečnostní řešení

vypracoval: Ing. Hana Menclová, Ph.D., ČKAIT 1400062

datum: 05/2023

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

por. Ing. Roman Šrittr
stavební prevence
úřední osoba