



▷ 1 stávající jímání vedení uchycené na atice opojit a po úpravě atiky opět připojit svorkami SS-N
Svody budou realizovány jako skryté vodičem AlMgSi 8mm upevněným na podpěrách PV 1 h.
Nové svody 3SZ-7SZ se ukončí v zemních krabicích se zkuš. svorkami Dehn 549 001

PROFESE Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod			VÁCLAV SHÁNĚL technická kancelář Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO : 412 50 842, DIČ:CZ530506029 tel.: +420-495 408 930, e-mail: vshanel@volny.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VÁCLAV SHÁNĚL			
VYPRACOVAL	VÁCLAV SHÁNĚL			
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ MRÁZEK			
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	VERA ŠTĚPÁNOVÁ			
STAVEBNÍK	ZZS KHK, Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové 12		 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347	
STAVBA	ZZS KHK - Budova Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové - oprava pláště			
			ČÍS.ZAKÁZKY	0872/10/0
				DUR+DSP
			DATUM	10/2022
			FORMÁT A4	2A4
			MĚŘÍTKO	1 : 200
			REVIZE	
NÁZEV VÝKRESU			ČÁST	Č. VÝKRESU
Obnova svodů hromosvodu 3SZ-7SZ budovy ZZS KHK			D.1.4	EL2