



Spolufinancováno Evropskou unií

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti školní kuchyně VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2025-021800
Zadavatel	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, se sídlem Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové, IČO 62690361
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr sekce VZT (č.p. 84) - Demontáže: - stávající zařízení pro přívod/odtah vzduchu z/do prostoru varny vč MaR - všechna stávající zařízení pro větrání hygienických místností, šaten, skladů, technických prostor - rozvody vzduchu a distribučních prvků v nezbytném rozsahu pro instalaci nového zařízení a připojení na stávající rozvody VZT.

Prosíme o upřesnění počtů všech stávajících zařízení VZT k demontáži pro odpovídající stanovení ceny.

Odpověď na dotaz č. 1

K demontáži jsou nutné následující položky:

- 1) *Centrální rekuperační jednotka pro prostor varny umístěná ve stávající strojovně VZT vč MaR a včetně veškerých rozvodů vzduchotechniky a distribučních prvků a kuchyňských zákrytů, viz příloha skutečný stav.*
- 2) *Lokální odvětrání prostoru stávajících WC a skladů vč rozvodů vzduchotechniky a distribučních prvků (3x střešní ventilátor, 2x nástěnný ventilátor) viz příloha skutečný stav.*

Součástí odpovědi zadavatel dokládá nákres stávajícího stavu VZT, jež tvoří součástí přílohy č. 3 – projektové dokumentace a je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

Máme dotaz od dodavatele na indukční zákryty, který žádá o upřesnění pol. 14 - Kuchyňský odsávací zákryt 2000x2800x434mm - 2x pr.400mm - vč. LED osvětlení, tukových filtrů ve stavebním objektu 04-VZT, jsou tedy dva vedle sebe, ale hrdla vedou jen k jednomu?

U p.č. 16 - Kuchyňský nerezový zákryt 1200x900x250 - 1x pr.250mm ve stavebním objektu 04-VZT, je umístěn nad konvektomatem, ale je zde počítáno s přesahem nad dvířka?.

Odpověď na dotaz č. 2

Ad odst. 1): nákres vybraného zákrytu tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu a zároveň tvoří součást přílohy č. 3 zadávací dokumentace – projektové dokumentace.

Ad odst. 2): rozměr zákrytu byl navržen dle zadání, případně lze zákryt otočit o 90st tak, aby přesahoval ve větší míře přes prostor dvířek konvektomatu, přičemž je nutné koordinace s dodavatelem gastrotechnologie, jež je předmětem jiného zadávacího řízení zadavatele.

Dotaz č. 3

Žádáme o prověření v jakých položkách v předloženém soupisu prací dodávek a služeb je zachycena demontáž stávajícího gastro zařízení a případné odpojení od TZB? Dle našeho názoru tyto položky v předloženém soupisu prací dodávek a služeb chybí a je nutné je doplnit.

Odpověď na dotaz č. 3

Předmětná položka skutečně v soupisu prací dodávek a služeb chyběla, byla doplněna do výkazu výměr (součást přílohy č. 3) – stavebních prací jako položka č. 27, v části bouracích prací.

Součástí tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr – stavební práce, jež je přílohou č. 3 tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje výkaz výměr – stavební práce, jež tvoří součást přílohy č. 3 zadávací dokumentace a nahrazuje v plném rozsahu výkaz výměr – stavební práce, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 5. 2025 v 10:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 1 – Stávající stav VZT

Příloha č. 2 – nákres vybraného zákrytu položka č. 14

Příloha č. 3 - p03a_VV_Revitalizace gastroprovozu [zadání]_uprava_st.prace ke dni 7. 5. 2025

Za zástupce zadavatele na základě pověření