



Spolufinancováno Evropskou unií

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti školní kuchyně VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – gastrotechnologie
Ev. č. VVZ:	Z2025- 021821
Zadavatel	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, se sídlem Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové, IČO 62690361
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

po prostudování dokumentace požádáme o podrobné doplnění specifikace nebo upřesnění pozice 26.1 / 26. 2 / 27.1. U uvedených položek je uvedena poznámka, že se má jednat o dodávku ZTI, nicméně cenu je možné vyplnit a není prokazatelně upřesněno, zda toto je vyjmuto z dodávky GASTRO.

U výdejových stolů (např. 23.2 / 31.3) je uvedeno, že součástí dodávky je lamino interiérové opláštění. Pokud má toto být v rozsahu dodávky, prosíme o vyspecifikování provedení, materiálu a případně dekoru.

U multifunkční pánve 32.4 a 32.5 je v názvu uvedeno, že se jedná o o pánev 150 litrů a 100 litrů, v popisu je však specifikováno, že dodána musí být "min. 2x varná nádoba min. 150 litrů". Bude tato změna mít dopad na specifikaci dobu uvedené vody do varu dle DIN 18873 - je specifikován objem 300 litrů, případně spotřebu el. energie?

Odpověď na dotaz č. 1

Ad odst. 1: Ano, tato dodávka je skutečně v režii zhotovitele stavebních prací. Tak, jak je stanoveno v ZD, respektive v příloze č. 3 zadávací dokumentace, jsou tyto položky vyjmuty z předmětu veřejné zakázky. Součástí tohoto dokumentu je upravený výkaz výměr – součást přílohy č. 3 zadávací dokumentace, jež v plném rozsahu nahrazuje výkaz výměr ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu a zároveň tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení, kde došlo k uzamčení položky č. 47, která bude oceněna nulou.

Ad odst. 2: Ano, lamino dekor bude zakrývat čelní stranu pultu, vyjma soklu a bude proveden za pojezdovou dráhou do úrovně stolové desky. Dekor bude vzorkován s uživatelem při zahájení stavby. Předpokladem je, že dodavatel předloží min. 3 možná provedení lamina k výběru.

Ad odst. 3: Zde je požadavkem 1x vana 150 l a 1x vana 100 l.

Doba uvedení do varu dle DIN 18873-5:2016-02: max .40min. pro nádobu s objemem 100 l.

Spotřeba elektrické energie (varné vany) při uvedení vody do varu dle DIN 18873-5:2016-02: max.0,09kWh/kg.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **26. 5. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha - 2025-06 - SO 02 - Revitalizace gastroprovozu [zadání] ke dni 9. 5. 2025

Za zástupce zadavatele na základě pověření