



Spolufinancováno Evropskou unií

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti školní kuchyně VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – gastrotechnologie
Ev. č. VVZ:	Z2025- 021821
Zadavatel	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, se sídlem Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové, IČO 62690361
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Pol8 – uvedená položka je definována jako dvojice nádob. Jedná se o dvojici nádob objemu min. 2x25 litrů nebo dvojice nádob o minimálním celkovém objemu 25 litrů. Dále prosíme o kontrolu, zda uvedený příkon je správný? Pro výrobu 25 litrů čaje se nám to zdá být příliš nízký. Pokud doplníte specifikaci o další upřesňující parametry, jenom to uvítáme.

Pol13 – Domníváme se, specifikovaný stroj nemůže splnit certifikaci energetické třídy A. Pokud má mít lednice tloušťku izolace 50 mm, tak napříč více výrobci mají lednice maximální energetickou třídu B nebo C. V případě chladících a mrazících technologií by bylo vhodné definovat energetickou úspornost formou maximální roční spotřeby, se kterou muselo být kalkulováno v případě energetické auditu – při výpočtu energetické úspornosti se neřeší energetická třída ale bilance celkové úspory energií v kW za rok. Je prosím možné ze strany zadavatele upřesnit specifikaci ke všem technologiím, kde je pracováno s energetickou třídou?

Pol19 – u více lednic je specifikován rozměr lednice 700x700x2000 mm, přičemž mají být kompatibilní (vnitřní rozměr má odpovídat) s GN 2/1. Domníváme se, že je v tomto údaji chyba, protože většina lednic s požadavkem na vložení GN 2/1 má hloubku nebo šířku větší jak 700 mm. Jestli největší rozměr GN 2/1 je 650 mm, přičteme požadovanou izolaci 2x50 mm, tak jsme na největším celkovém rozměru 750 mm, což je přes limit specifikace.

Ve výkazu výměr nadále zůstaly pozice Pol25, Pol26, Pol27. Tyto pozice stejně jako v případě žlabů nemá profese GASTRO oceňovat?

Pol32 – ve specifikaci je uvedeno, že prostor má být dělený na saláty a zákusky. Bude akceptováno dělení formou police, kde spodní police bude na saláty a vrchní bude na zákusky? Dále není specifikováno, zda se má jednat o obslužnou nebo samoobslužnou verzi vitríny. Ve výkresové dokumentaci je vitrína zobrazena výrazně větším blokem, jsou rozměry správné?

Pol43 – ve specifikaci je uvedeno, že zařízení má obsahovat celkem 4 hořáky při příkonu 7 kW na hořák. Součet by měl být 28 kW, ve specifikaci je však uvedeno 21,5 kW. Dále je zde uvedena šířka 820 mm, nejedná se o textovou chybu?

Odpověď na dotaz č. 1

Ad pol. č. 8 - Uvažovaný příkon 6,4 kW je maximální možný z hlediska energetické bilance. Jedná se o dvojici nádob o objemu 25 litrů.

Ad pol. č. 13 – Součástí zadávací dokumentace je upravený soupis prací s výkazem výměr, kde došlo k úpravě technické specifikace dotčené položky a dalších stejných položek. Současně se změnou došlo k úpravě popisu mrazících skříní, kde byly administrativním pochybením uvedené odchylné ustanovení o energetických třídách. Upravený soupis prací v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, ve znění před dnem uveřejnění tohoto vysvětlení.

Ad pol. č. 19 – Tolerance rozměrů dodávaných výrobků je +-10%, přičemž zásadním parametrem je možnost umístění GN 2/1. Součástí zadávací dokumentace je upravený soupis prací s výkazem výměr, kde došlo k úpravě technické specifikace dotčené položky a dalších stejných položek. Upravený soupis prací v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, ve znění před dnem uveřejnění tohoto vysvětlení.

Ad pol. č. 25 až 27 – Tyto nejsou předmětem této veřejné zakázky a nebudou oceněny. Součástí zadávací dokumentace je upravený soupis prací s výkazem výměr, kde došlo k úpravě technické specifikace dotčené položky a dalších stejných položek. Upravený soupis prací v plném rozsahu nahrazuje soupis prací s výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, ve znění před dnem uveřejnění tohoto vysvětlení.

Ad pol. č. 32 - Rozměry dle výkazu odpovídají a dělení formou police je přípustné. Varianta provedení je samoobslužná.

Ad pol. č. 43 - Ano, jedná se o textovou chybu v technickém popisu. Celkový příkon zařízení je 28 kW a na tuto hodnotu jsou nastaveny přípojné body. Rozměry zařízení slouží pro orientaci.

Upravený soupis prací s výkazem výměr přílohu č. 1 tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **3. 7. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha

2025-06 - SO 02 - Revitalizace gastroprovozu [zadání]_2025_05_27

Za zástupce zadavatele na základě pověření