

Vyřizuje: Ing. arch. Monika Langrová

Dne: 01.11.2012

Hradec Králové

Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce: „Dodávka a montáž vnitřního vybavení“

Vážení uchazeči,

informuji Vás tímto o dodatečných informacích č. 2 k veřejné zakázce: „Dodávka a montáž vnitřního vybavení“

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr oddíl VII. Venkovní plocha- položka č. 1 repase a osazení památkově chráněného kamenného portálu v kusech včetně podstavce. Bylo by možné tuto položku blíže specifikovat ? Doplnit o foto a popis jakým způsobem má být repase provedeno? Pokud se jedná o umělecké dílo, nebylo by vhodnější tuto položku z oddílu stavebních prací vyloučit a zadat příslušnému odborníkovi?

Odpověď:

Zadavatel tímto blíže specifikuje položku č. 1 repase a osazení památkově chráněného kamenného portálu v kusech včetně podstavce uvedenou ve výkaze výměr oddíl VII. Venkovní plocha. Za tímto účelem vytvořil a přikládá v příloze č.1 této dodatečné informace fotodokumentaci fragmentů kamenného portálu s doplněním popisu provedení – „Návrh na osazení portálu ze Slineckého mramoru pro Muzeum krajky ve Vamberku“, který je uveden v příloze č. 2 této dodatečné informace. Tento dokument pro zadavatele zpracoval Hynek Bláha, restaurátor s povolením MKČR pro restaurování architektonických prvků. Uvedený popis umožňuje zhotovení této položky v rámci oddílu stavebních prací.

Dotaz č. 2:

Pol. č. 9 stejného oddílu – plošina 7 m2 T 17 k výtahu. Žádám o bližší specifikaci tohoto výrobku, popřípadě detailní výkres.

Odpověď:

Zadavatel blíže specifikuje uvedenou plošinu takto: Rampa s označením ve Výkazu výměr - T17 = jedná se o subtilní železnou konstrukci s povrchovou úpravou žárovým zinkováním (případně komaxitováním). Rampa

bude opatřena jednoduchým trubkovým zábradlím z nerez. Povrch (podlahu) rampy bude tvořen pororošty s povrchovou úpravou žárovým zinkováním - pororošt může mít mezery maximálně 15 x 15 mm.

Před výtahem bude provedena plošina - ve stejném provedení jako rampa - rampa i plošina musí splňovat vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Plošina před výtahem bude o rozměrech 2,5 x 1,5 m.

Ve výkazu výměr došlo k početní chybě - výkres i položka VV udávají pouze délku rampy, vč. plošiny - a to 7 m2 bez její šířky (dle vyhl. 398/2009).

Opravený rozměr rampy, vč. plošiny před výtahem = 7,3 x 1,5 m (11m2). **Zadavatel důrazně upozorňuje, že při bližší specifikaci byla velikost rampy upravena tak, aby byla v souladu s novými předpisy (bezbariérová vyhláška). Ve výkazu výměr je ještě původní velikost, a to 7m2 (původní vyhláška umožňovala šíři jen 1 m) – při nové bližší specifikaci se upravuje velikost položky č. 9 plošina 7 m2 T 17 na novou velikost - Pol. č. 9 plošina 11 m2 T 17, uchazeči v nabídkách ocení nový rozměr této položky.**

Přílohou této dodatečné informace č. 2 je výkres rampy (příloha č.3) a bezbariérová vyhláška - odstavec k rampě (příloha č.4). Toto je nutné dále zkoordinovat s výkresem zahrady - půdorys zahrady 0 (je součástí PD Vávra), tato projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.

Další upřesňující informace k zadávací dokumentaci:

Zadavatel se rozhodl blíže specifikovat u Výkazu výměr - Centrum krajky Vamberk - stavební připomoci – dotační; venkovní plocha – upřesnění specifikace obrubníků u chodníku z bet. dlažby (Pol. č. 7) a mlatového chodníku (Pol. č. 10):

položka č. 7 – znění ve výkaz výměr: dlažba betonová, mrazuvzdorná, impregnovaná proti znečištění a chem.posypu, splňující ČSN EN 206-1, obrubník, D+M

Upřesnění:

betonová dlažba - chodník - 220x390mm výška 60mm, obrubník - ocelová pásovina 5x90mm

položka č. 10 – znění ve výkaz výměr: mlatový chodník, šterkové podloží, obrubník 22 bm, D+M

Upřesnění:

mlatový chodník - mlatový povrch s klasickou skladbou šterkového podloží, obrubník - ocelová pásovina 5x90mm.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dnem 7. 12. 2012 v 10:00 hod. V bodě 13 zadávací dokumentace se tímto ruší původní termín lhůty pro podání nabídek a nahrazuje se novým termínem. Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídky, tj. do 7.12.2012 do 10:00 hod.

Místo pro podání nabídky se touto změnou nijak nemění a zůstává stejné.

Z důvodu změny lhůty pro podání nabídek se tímto ruší i původní termín otevírání obálek uvedený v bodě 14 (Místo a čas otevírání obálek) zadávací dokumentace, a to následovně:

Otevírání obálek se uskuteční po konci lhůty pro podání nabídek, tj. dne 7.12. 2012 od 10:10 hod.

Místo otevírání obálek se touto změnou nijak nemění a zůstává stejné.

Přílohy:

Příloha č.1 – fotodokumentace fragmentů kamenného portálu

Příloha č.2 - Návrh na osazení portálu ze Slineckého mramoru pro Muzeum krajky ve Vamberku


Příloha č.3 – výkres „Rampa k výtahu t17“

Příloha č.4 - Bezbariérová vyhláška - odstavec k rampě

S pozdravem

CENTRUM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ a.s.
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
IČO: 27529576, Tel.: 495 510 421

⑦



Ing. Iva Krunčíková
zástupce zadavatele

www.cep-rra.cz