





#### LEGENDA K PŘÍPRAVĚ PRO AVT

POZN.: ZE STÁVAJÍCÍCH PROJEKTŮ SILNOPROUDU A EL. KOMUNIKACE  
NENÍ JASNÉ ZDA SPOLU TYTO PROJEKTY KORESPONDUJÍ.  
V PROJEKTU EL. KOMUNIKACE JSOU PODLAHOVÉ KRABICE, V PROJEKTU SILNOPROUDU NEJSOU. LOGICKY BY MĚLY BÝT PK  
VYBAVENY JAK ZÁSUVKAMI RJ45 TAK SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI. V RÁMCI PROJEKTU AVT  
DOCHÁZÍ K POSUNŮM/PŘESUNŮM A DOPLNĚNÍ ZÁSUVEK OBOU PROFESÍ.  
NAVÍC PRO PROSTORY VYBAVENÉ TECHNIKOU PRO MUZEJNÍ ÚČELY JE ZDE SEPARÁTNÍ LAN SÍŤ AV.

#### POŽADAVKY NA SILNOPROUD PRO AVT

POŽADUJEME VEŠKERÉ VE VÝKRESE UVEDENÉ ZÁSUVKY 230VAC .  
ZÁSUVKY S POPISEM ODKAZOVOU ČAROU JSOU PŘÍMO URČENY PRO AV TECHNIKU.  
TYTO ZÁSUVKY BUDOU ZAKONČENY V PŘÍSLUŠNÉM ROZVADĚČI NN, KDE BUDOU SPÍNÁNY PROSTŘEDNICTVÍM RELEVÝCH  
JEDNOTEK.  
NÁROKUJEME VYBAVIT TYTO PŘÍVODY STYKAČI.  
ZÁSUVKY S POPISEM POUZE ČÍSLEM (POČTEM) JSOU ZÁSUVKY PROVOZNÍ, BUĎ ZE STÁVAJÍCÍHO PROJEKTU SILNOPROUDU,  
NEBO DOPLNĚNÉ V RÁMCI PROJEKTU AVT.  
PRO LIŠTOVÝ SYSTÉM OSVĚTLENÍ POŽADUJEME PŘÍVOD 5X1,5 DLE VÝKRESU

#### POŽADAVKY NA SLABOPROUD - EL. KOMUNIKACI (SK)

POŽADUJEME VEŠKERÉ ZÁSUVKY UVEDENÉ VE VÝKRESE.  
U ZÁSUVEK S POPISEM POUZE ČÍSLEM (POČTEM) SE JEDNÁ O SÍŤ OBJEKTVOU. VĚTŠINOU ZE STÁVAJÍCÍHO PROJEKTU EL.  
KOMUNIKACE.  
U NICH JE PŘÍPADNĚ POPSÁNO, ZDA DOŠLO K POSUNU/PŘEMÍSTĚNÍ/ZMĚNĚ).

/ zhotovitel: Mplus spol. s r.o. - Dukelských hrdinů 34, 170 00 Praha 7, tel: 233 376 973, hedquarters@mplusdesign.cz  
/ zodp. projektant: Ing. Martin Kodrle  
/ vypracoval: Ing. Jiří Jelínek  
/ objednatel: Královéhradecký kraj - Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
/ místo: Vrbenského kasárna - Československé armády 333/37, 500 03 Hradec Králové  
/ akce: CKM Muzea východních Čech ve Vrbenského kasárnách  
/ obsah: dokumentace AV techniky / půdorys\_1.05, 1.06 / datum:02/2025