



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/046-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
30.06.2025

Vysvětlení, změna, doplnění č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/32414 Lužec nad Cidlinou“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že dotazy nebyly doručeny ve lhůtě dle § 98 odst. 1 zákona, přesto se, vzhledem k charakteru dotazů, zadavatel rozhodl na dotazy dodavatelů odpovědět.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 3)

Dotazy:

Vážený zadavateli,

v rámci kontroly výkazu výměr objektu SO 181.11 jsme zaznamenali nesrovnalost v určení způsobu odstranění stávajícího asfaltového krytu, konkrétně u položek č. 11313 a 11372D:

- Položka č. 11313 - „Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem“ je doplněna poznámkou, že se jedná o frézování 4 cm celoplošně. Tato položka je však dle klasifikace určena spíše pro mechanické odebrání (např. bagrem), nikoli pro frézování.
- Položka č. 11372D - „Frézování zpevněných ploch asfalt drobných oprav a ploš rozpadů do 2000 m²“ je použita pro 35 % plochy v tloušťce 6 cm, tedy pro lokální opravy.

Z výše uvedeného usuzujeme, že došlo k záměně způsobu provedení u těchto dvou položek. Domníváme se, že by bylo logičtější:

- celoplošné odstranění vrstvy 4 cm řešit položkou FRÉZOVÁNÍ, a
- lokální opravy ve zhoršeném stavu (cca 35 %) provádět formou odstranění krytu např. bagrem.

Žádáme tímto o upřesnění záměru zadavatele, případně o úpravu položek ve výkazu výměr tak, aby odpovídaly reálnému technologickému postupu.

Žádost č. 2 (celkově č. 4)

Dobrý den,

níže Vám zasíláme dotaz k výše uvedenému zadávací řízení a předem Vám děkujeme za doplnění informací a podkladů k přípravě cenové nabídky

Dotaz:

SO 101.2 Komunikace – ETAPA II – km 1,125 00 - 2,604 39 položka 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

- V popisu položky je uvedeno: směsné pojivo cementu a vápna 50/50, min. 3% pojiva. Jaké % směsného pojiva má účastník ocenit? Žádáme o uvedené názvu položky a popisu položky do souladu.

Žádost č. 3 (celkově č. 5)

Dobrý den,

níže Vám zasíláme dotaz k výše uvedenému zadávací řízení a předem Vám děkujeme za doplnění informací a podkladů k přípravě cenové nabídky

Dotaz:

SO 181 Dopravně inženýrská opatření – ETAPA I položka 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM

- V popisu položky je napsáno, že tloušťka má být 35mm, název položky uvádí 40mm. Jaká tloušťku má účastník ocenit? Žádáme zadavatele o uvedené názvu položky a popisu položky do souladu.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí:

Žádost č. 1 (celkově č. 3)

Odstranění asfaltové vrstvy tloušťky 4 cm a tloušťky 6 cm pro sanaci zadavatel sjednotil do položky frézování. Ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele provedl zadavatel následující změny:

- ve stavebním objektu SO 181.1 - Dopravně inženýrská opatření - ETAPA I se odstraňuje položka č. 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM a u položky č. 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 se upravuje množství na 747,250 m³.

Žádost č. 2 (celkově č. 4)

Ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele provedl zadavatel následující změny:

Ve stavebním objektu SO 101.2 - Komunikace - ETAPA II - km 1,125 00 - 2,604 39 se u položky č. 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M mění doplňující popis tak, že je uveden předpoklad 4 % pojiva.

Dodavatel ocení položku č. 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M dle znění doplňujícího popisu (2 % pojiva) a zbývajících 2 % pojiva budou oceněny v položce č. 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

Žádost č. 3 (celkově č. 5)

Vrstva ACO 11 + bude v tloušťce 40 mm.

Ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele provedl zadavatel následující změny:

- ve stavebním objektu SO 181.1 - Dopravně inženýrská opatření - ETAPA I se u položky č. 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM upravuje doplňující popis tak, že zní:

„ACO 11+ tl. 40 mm - pokládka včetně vyrovnávky“.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/32414 Lužec nad Cidlinou“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 07.07.2025 v 11:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011729>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Petr Jirman
ekonomický náměstek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření