



HZSHX008O78R



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje krajské ředitelství

nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové



Č. j.: HSHK- 4412-2/2023

Počet stran: 2

Adresát:

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Jižní 870

500 03 Hradec Králové

Vyřizuje: kpt. Ing. Veronika Drešerová

Tel.: 950 530 737

E-mail: veronika.dreserova@hzscr.cz

Datum: 11. 12. 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt vrátnice

Místo stavby:parc. č. st. 1303, k. ú. Nový Bydžov,
Jana Maláta 494, 504 01 Nový Bydžov**Stavebník:**

Královéhradecký kraj, IČO 70889546

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Předložená dokumentace:

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením

vypracoval: Ing. Jiří Hájek, ČKAIT 0601767, datum: 09/2023

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 29. listopadu 2023. Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Tel.: 950530111

E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datová schránka: yvfab6e

<http://khk.hzscr.cz>

IČO: 70882525

Číslo účtu: 19-4237881/0710

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov - objekt
vrátnice - ZSPD

vypracoval: Bc. Zbyněk Tuček, ČKAIT 0013446

datum: září 2023

identifikace dokumentace: textová část 5xA4 (včetně titulního listu)

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu vrátnice se zázemím a pokoji pro personál na parc. č. st. 1303 v k. ú. Nový Bydžov, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny stavby před jejím dokončením přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

kpt. Ing. Veronika Drešerová

stavební prevence

úřední osoba

(podepsáno elektronicky)