



LEGENDA:

N1
V1, V3
L1
O1

- POTRUBÍ AREÁLOVÉHO NTL PLYNOVODU - PE 100RC, SDPH
- STÁVAJÍCÍ NÁPOJIVACÍ BOD ZA OBOČKOU
- VSTUP PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ DO OBJEKTU
- LHMVÝ BOD PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ
- OBOČKA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- POZEMKOVÉ HRANICE DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- STÁVAJÍCÍ STAV / NOVÝ STAV
- ZNÁMENÍ VSTUPŮ A VJEZDŮ - STÁVAJÍCÍ STAV / NOVÝ STAV
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - STAVEBNÍ POZEMEK
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
- STÁVAJÍCÍ STAV / ODSTRANĚNO
- STÁVAJÍCÍ ZELENĚ / KÁČENÁ ZELENĚ
- OPLOCENÍ STÁVAJÍCÍ / NOVĚ
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KOMUNIKACE - ROZEBRÁNÍ A VRÁCENÍ BETONOVÉ DLAŽBY S DOPLNĚNÍM PODKLADŮ ŠD TL 250 mm
- AREÁLOVÁ KOMUNIKACE - NOVÁ POJÍZDNÁ KONSTRUKCE S BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU TL 80 mm
- AREÁLOVÝ CHODNÍK - NOVÁ CHODNÍKOVÁ KONSTRUKCE S BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU TL 60 mm
- OKAPOVÝ CHODNÍK - NOVÁ CHODNÍKOVÁ KONSTRUKCE S BETONOVOU DLAŽBOU TL 50 mm
- ODHUMPOVÁNÍ V TL 150 mm A ZATRAVNĚNÍ TRAVNÍM SPLENEM PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

LEGENDA SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- PITNÁ VODA
- SPRAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- PLYNOVOD NTL, POZEMNÍ
- PLYNOVOD STL, POZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VO
- SŘEZOVACÍ VEDENÍ POZEMNÍ
- KORIDOR RADIOFREKVENČNÍCH SPJŮ
- POZEMNÍ HYDRANT
- TRAFOSTANICE DO 52 kV - ZDĚNÁ

POZNÁMKA:
TRASY SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSOU PŘEVZATY Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ.
JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O JEJICH VYTÝČENÍ TAK, ABY NEDOSLO K JEJICH POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

O01: ±0,000 = 232,700 m n.m.
O02: ±0,000 = 232,850 m n.m.
O03: ±0,000 = 232,760 m n.m.
O04: ±0,000 = 232,700 m n.m.

SOUDŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

č			
b			
a			

INVESTOR:	Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel: +420 485 817 111, fax: +420 485 817 300 e-mail: posta@kr-kralovohradecky.cz
-----------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	F.E.D. s.r.o.	F.E.D. s.r.o. Václav Opletal 177, 785 01 Valtovské Předměstí tel: +420 853 198 504 e-mail: info@fed-projekt.cz
-----------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HLAVNÍ PROJEKTANT A AUTOR NÁVRHU:	Ing. Matěj KUDLÍK	TECHNICO architects & engineers Technická Opatovská 170/1 Praha 170 001 tel: +420 226 970 070 info@technico.cz
ZOUP. PROJEKTANT:	Ing. Dominika GANCARČIKOVÁ	
VYPRACOVAL:		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:	D.2.3. AREÁLOVÝ PLYNOVOD
-------------------	--------------------------

Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochranu fondu SVK v Hradci Králové - zpracování PD	FORMAT DATUM STUPEŇ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO MĚŘÍTKO	10x A4 11/2023 DUR+DSP TO-616-DUR+DSP ČÍSLO VÝKRESU
PROFESNÍ SITUACE	1:200	D.2.3.b.02.