



se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Královéhradecký kraj

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/039-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
08.07.2025

Vysvětlení, doplnění č. 9 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3012 Úpice – Radeč“

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 12)

Vážený zadavateli,

ke stavbě „III/3012 Úpice – Radeč“ prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

1) V objektech SO 103 i SO 104 je uvedena položka 9185A2 – „CELÁ KAMENNÁ PROPUST Z TRUB DN DO 300 mm“. V obou SO je v soupisu prací uvedena výměra pouze 2 ks, ačkoliv podle projektové dokumentace je počet propustků výrazně vyšší.

Žádáme proto zadavatele o upřesnění a doplnění počtu kusů této položky podle skutečného stavu dle projektové dokumentace.

2) Dotaz navazující na položku uvedenou výše, pol. 9185A2 – „CELÁ KAMENNÁ PROPUST Z TRUB DN DO 300 mm“. V popisu je uvedeno: „Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamene na MC ve tvaru předepsaném zadávací dokumentací, vyspárování zdiva MC, římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací“. V projektové dokumentaci jsme však nenalezli žádný výkres, který by upřeshňoval, jak má toto zdivo s římsou konkrétně vypadat.

Žádáme proto zadavatele o upřesnění a doplnění výkresové dokumentace k této položce, abychom mohli provést kvalifikovaný odhad rozsahu prací a odpovídající ocenění.

3) V objektech SO 103 i SO 104 je uvedena položka 9183A3 – „PROPUSTY Z TRUB DN 300 mm PLASTOVÝCH“, s popisem: „POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN 16“. Toto zadání je však nejednoznačné, neboť umožňuje použití dvou různých typů materiálu.

Žádáme proto zadavatele o upřesnění, jaký typ potrubí má být pro tuto položku použit.

Předem děkujeme za Vaši odpověď.

Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace:

Žádost č. 1 (celkově č. 12)

1) SO 103 Komunikace a zpevněné plochy, položka č. 9185A2 CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM

Jedná se o dva podélné propustky pod sjezdy v km 8,2 (vpravo), resp. 8,22 (vlevo). Nátoky jsou tvořené horskými vpustmi. Počet čel je tedy 2 kusy, jedná se o výtoky z propustků. Z hlediska specifikace rozsahu

čel půjde o úpravu odlážděním z kamene okolo seříznutých trub v nenutnějším rozsahu dle místních poměrů, předpoklad cca 1,5 m² /čelo.

SO 104 - Komunikace a zpevněné plochy, položka č. 9185A2 – CELA KAMENNÁ PROPUST Z TRUB DN DO 300 mm

Jedná se o výtok příčného propustku/zatrubnění od HV1 v km 9,32 (vpravo) resp. vyústění podélného propustku 9,52 (vlevo), jehož nátok je tvořen HV2. Počet čel je tedy 2 kusy, jedná se o výtoky z propustků. Z hlediska specifikace rozsahu čel půjde o úpravu odlážděním z kamene okolo seříznutých trub v nenutnějším rozsahu dle místních poměrů, předpoklad cca 1,5 m²/čelo.

2) Viz odpověď na dotaz č. 1.

3) SO 103 Komunikace a zpevněné plochy, položka č. 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH

a SO 104 - Komunikace a zpevněné plochy, položka č. 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH

do popisu položky se doplňuje následující specifikace materiálu: „materiál PP, SN 16“

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/3012 Úpice – Radeč“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 14.07.2025 v 12:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011649>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě tohoto Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsaného doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření