

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 3

Veřejná zakázka: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – Dodávka a instalace nábytku v interiéru II“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královehradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Lenka Hojná Kosařová, tel.: +420 720 066 579, lhojnakosarova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo režim zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci u položek školních lavic (např. J.2b, J.2j, ...) je uvedena deska se zaoblenými rohy v dekoru ... (dle příslušné lavice), hrana potažena laminátem HPL. Dotaz spočívá v tomto: HPL hrana sice bude v patřičném dekoru desky lavice, ale při sražení ostré hrany HPL nalepené na desce stolu dojde k částečnému odstranění dekoru HPL laminátu. Tzn. že na hraně, která je přechodem mezi vlastní deskou a hranou HPL bude černá linka HPL hrany. Hrana musí být po nalepení začištěna a nejde jinak technologicky nejde vyrobit. Je černá přechodová linka mezi deskou a HPL hranou přípustná?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, je přípustná. V projektu je uvedena deska stolu se zaoblenými hranami, je to na přání uživatele a to z důvodu praktičnosti.

Přiložen je obrázek, jak by měla hrana vypadat.



Na základě výše uvedených skutečností zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.7.2025 v 9:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky

V Hradci Králové dne 09.07.2025

Ing. Lenka Hojná Kosařová
na základě pověření