

# ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

**STAVEBNÍK :**

**IMMORENT ČR s.r.o.**

Národní 973/41, 110 01 Praha 1

**Číslo výkr.: MaR-SO 567-T02**

**Revize : R.00**

**Počet stránek : 2**

**HLAVNÍ UŽIVATEL :**

**KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**

Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové

**GENERÁLNÍ PROJEKTANT :**

**3Q PROJECT a.s.**

Eliščino nábřeží 304, 500 03 Hradec Králové

**GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL :**

**SKANSKA CZ a.s.**

Divize Pozemní stavitelství Morava

Nad Tyrkou 101, 739 61 Třinec

Stupeň dokum. :

## PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Stavba : **ST5 – ADMINISTRATIVNÍ BLOK VÝCHOD**

### SPECIFIKACE MATERIÁLU

**SO, PS :**

**SO 5-Administrativní objekt**

**SO 6-Administrativní objekt**

**SO 7-Administrativní objekt vč.komerčních ploch**

**Díl, profese :**

**D.1.1.3 Technická zařízení budov (TZB)**

**D.1.1.3.7 MĚŘENÍ A REGULACE**

**Zpracovatel dílu :KASTT s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové**

**Jméno :**

**Radek Hak**

**V Hradci Králové, červenec 2005**

## **B. – SPECIFIKACE MATERIÁLU**

### **Strojovna ÚT – S6**

T-S6-1, T-S6-3	2	Snímač teploty venkovní Ni1000 typ <b>EGT301F101</b> rozsah (-50...80)°C
	2	Kabelová průchodka Pg11 z plastu <b>370560011</b>
T-S1-2	1	Snímač teploty příložený Ni1000 typ <b>EGT311F101</b> rozsah (-30...130)°C
	1	Kabelová průchodka Pg11 <b>294159000</b>
E-S1-1	1	Regulátor tlaku 0..6 bar, Ms, kont. 1P, Xsd=stav., typ <b>DSB143F001</b>
	1	Převlečná matice s letovacím připojením <b>0192222000</b>
	1	Tlakoměrový kohout čepový s nátrub.přípoj. <b>422 315 411 811</b>
E-S1-2	1	Sondy ponorné k hladinovému relé HZ-01
M-S6-1	1	Třícestný směšovací ventil DN40,PN16, kv=16 typ <b>B6R40F310</b>
	1	Servopohon <b>AVR32W32SF001</b> , 24V / 50Hz, řízení 0-10V
	3	Šroubení s těsněním pro DN40 typ <b>0360391040</b>

### **Rozváděče a řídicí systém:**

5.01DT1	1	<b>5.01DT1</b> – skříňový rozvaděč (800x2000+100x400) včetně vnitřního vybavení Pi=3kW
TL01	1	Tlačítko T6 – barva hlavice červená ( hřib )
H1	1	Signálka HIS 95/W – 230V, 50Hz
QA1	1	Vypínač ASN32/3 + V101-LSN
FA01	1	Jistič LSN 6B/1 + pom.kontakty
FA02	1	Jistič LSN 6B/1
FA03	1	Jistič LSN 2C/1
FA3.1	1	Jistič LSN 4B/2
	5	Svorka s trubičkovou pojistkou
	1	Zásuvka 230V na DIN lištu
TR1	1	Transformátor 230V / 24V, 50Hz – 150VA
KA2, KA3	2	Pomocné relé SCHRACK 24V, 50Hz ( 4P )
FA1, FA2	2	Jistič LSN 4C/1 + pom.kontakty
SA1, SA2	2	Třípolohový přepínač T6
KM1, KM2	2	Stykač C9 ( OEZ ) + PK11
HL1, HL2	2	Signálka HIS 95/G – 230V, 50Hz
KA1	1	Hladinové relé HZ 01
SA10	1	Dvoupolohový přepínač T6
HL10	1	Signálka HIS 95/R – 24V, 50Hz
	1	Přepětěová ochrana 3.stupeň SALTEK DA-275 DJ

AS10	1	Regulátor novaFlex <b>EYR203F001</b>
	1	Doplňkový modul novaNet <b>0374413001</b>
	1	Ovládací panel <b>EYT240</b>
	1	Propojovací kabel AS – nova240 <b>0367842003</b>