

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Dodávka sprchových a hygienických panelů s dezinfekcí pro Nemocnici Rychnov nad Kněžnou
Ev. č. VVZ:	Z2025-037015
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,

prosíme o zodpovězení dotazů týkající se technické specifikace níže:

V technické specifikaci – minimální technické požadavky v části technické podmínky 452102 – panel hygienický s dezinfekcí a výlevkou zadavatel požaduje:

- v bodě 2 - nerezové provedení

Má tímto zadavatel na mysli kompletní a kompaktní celonerezové provedení sprchovacího panelu včetně výlevky?

Bude zadavatel akceptovat námi nabízený sprchovací panel kdy vrchní kryt sprchovacího panelu je z plastu? (PS HP 22F, High Impact Polystyrene) Plastový kryt je snadno čistitelný běžnými dezinfekčními prostředky, je odolný proti nárazu a poškrábání. Naše sprchovací panely v tomto provedení dodáváme více než 20 let do nemocnic a zařízení sociální péče.

- v bodě 10 - nerezová výlevka se splachovačem jako součást panelu

Zadavatel požaduje nerezovou výlevku se splachovačem jako součást panelu – znamená to, že tvoří dohromady jeden kompaktní celek se sprchovým panelem a splachovač je umístěn na výlevce?

Bude zadavatel akceptovat umístění sprchového panelu a vrchního krytu z materiálu PS HP 22F na stěně zvlášť – odděleně od nerezové výlevky, která bude umístěna pod sprchovým panelem a nad kterou je možné najet s koupací židlí nebo sprchovým lůžkem. Splachovací ventil pro oplach výlevky je v tomto případě umístěn na sprchovacím panelu.

Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 1

K bodu 1: Ano, zadavatel bude akceptovat sprchovací panel, kdy vrchní kryt sprchovacího panelu je z plastu (PS HP 22F High Impact Polystyrene).

K bodu 2: Ano, zadavatel bude akceptovat umístění sprchového panelu a vrchního krytu z materiálu PS HP 22F na stěně zvlášť - odděleně od nerezové výlevky, která bude umístěna pod sprchovým panelem a nad kterou je možné najet s koupací židlí nebo sprchovým lůžkem.

Zadavatel doplňuje ve vztahu k bodu 1 a 2 této odpovědi, že je dodavatel oprávněn se odchýlit v technické specifikaci (příloha č. 2 zadávacích podmínek) od relevantních požadavků zadavatele tam uvedených v rozsahu této odpovědi.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **27. 8. 2025 v 10:00 hod.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření