



LEGENDA ZTI :

- NOVĚ NAVRŽENÝ ROZVOD SV
- NOVĚ NAVRŽENÝ ROZVOD TV
- NOVĚ NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE

POZNÁMKA :

MATERIÁL NOVĚ NAVRŽENÉHO POTRUBÍ JE DLE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ  
KANALIZACE – PŘIPOJOVACÍ I ODPADNÍ POTRUBÍ PE–HD SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM  
VODOVODNÍ POTRUBÍ – PEVNÉ PVC–C SPOJOVANÉ LEPENÍM PN25

VEDOUČÍ PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. JIŘÍ PEŠEK	ING. JANA KRÍŽKOVÁ		
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. JIŘÍ PEŠEK	ING. JIŘÍ PEŠEK		
INVESTOR: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín			ČÍSLO ZAKÁZKY	13-H-2024
Vytvoření jednolůžkového pokoje pro pacienty na interním oddělení v oblastní nemocnici Jičín			DRUH PROJEKTU	ohlášení + DPS
			DATUM	04.2024
			FORMÁTŮ A4	2A4
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
PŮDORYS 2.NP - VÝŘEZ			1 : 50	D.1.4.ZT 3