



—	Legenda potrubí:		
	Potrubí kyslíku	- MED O ₂	- Cu trubka
—	Stávající potrubí		- 4 bary

Poznámky výkresu:

- Potrubí bude vedené v podhledu na konzolkách.
- Pro napojení na stávající rozvod je nutné na nezbytnou dobu odstavit rozvody medicínálních plynů. Tato odstávka musí být co nejkratší a musí být konzultována s uživatelem.
- Kotvení a vedení potrubí medicínálních plynů bude provedeno v souladu s vydaným projektem PBR.
- Svody potrubí k:
 - lůžkovým rampámbudou vedeny v drážce pod omítkou. Drážky a jejich zapravení zajistí stavba
- Všechny části potrubí musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2.
- Klinická signalizace bude použita stávající

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel./fax: +420 495540391, e-mail: h1@h1hc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK	RUDOLF SVOBODA	JIŘÍ ŠTAJER		
INVESTOR: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín			ČÍSLO ZAKÁZKY	13-H-2024
Vytvoření jednolůžkového pokoje pro pacienty na interním oddělení v oblastní nemocnici Jičín			DRUH PROJEKTU	obložení + DPS
			DATUM	04.2024
			POČET A4	06 x A4
PŮDORYS 2.NP			MĚŘÍTKO:	D1.4.MP-02