LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1.01	PRACOVNA LÉKAŘE	19,79
1.02	PRACOVNA LÉKAŘE	14,43
1.03	PRACOVNA LÉKAŘE	14,71
1.04	PRACOVNA LÉKAŘE	20,33
1.05	PRACOVNA LÉKAŘE	16,40
1.06	POKOJ - 2 LŮŽKA	16,00
1.07	JÍDELNA	30,10
1.08	POKOJ SESTER	17,77
1.09	DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ	29,79
1.10	POKOJ - 2 LŮŽKA	15,75
1.11	POKOJ - 2 LŮŽKA	16,59
1.12	POKOJ - 3 LŮŽKA	20,16
1.13	POKOJ - 2 LŮŽKA	14,60
1.14	POKOJ - 2 LŮŽKA	14,58
1.15	POKOJ - 2 LŮŽKA	13,47
1.16	PŘEDSÍŇ POKOJE	3,31
1.17	HYG. ZAZEMÍ POKOJE	3,02
1.18	CHODBA	90,23
1.19	CHODBA	39,21
1.20	ZÁDVEŘÍ	2,95
1.21	PŘEDSÍŇ WC	3,75
1.22	WC	1,40
1.23	WC	1,42
1.24	TERAPIE - KERAMIKA	22,38
1.25	KERAMICKÁ PEC	3,55
1.26	KOUPELNA PACIENTŮ	6,95
1.27	PŘEDSÍŇ WC	3,84
1.28	WC	1,27
1.29	WC	1,32
1.30	SKLAD	2,94
1.31	KOUPELNA	11,87
1.32	CHODBA	14,21
1.33	SCHODIŠTĚ	10,70
1.34	SKLAD	6,03
1.35	ZÁDVEŘÍ	2,15
1.36	PŘEDSÍŇ WC	1,19
1.37	WC	1,18
1.38	PRACOVNA	10,94
1.39	PRACOVNA	12,71
1.40	TERAPIE - KUCHYŇ	13,78
1.41	SKLAD	2,89
1.42	PŘEDSÍŇ WC	1,72
1.43	WC	1,42
1.44	SESTERNA	11,89
1.45	WC	2,69
1.46	PRACOVNA	12,71
1.47	BEZBARIÉROVÉ WC	7,19
1.48	PŘÍPRAVNA A ODBĚROVÁ M.	16,62
1.49	PRACOVNA LÉKAŘE	12,77
1.50	SKLAD	10,29

LEGENDA POTRUBÍ

- PŘÍVOD – UVAŽOVANÁ TEPLOTA (DLE PŘEDPOKLADU) 75°C, OCELOVÉ POTRUBÍ
- ZPÁTEČKA – UVAŽOVANÁ TEPLOTA (DLE PŘEDPOKLADU) 65°C, OCELOVÉ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD, OCELOVÉ POTRUBÍ

TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU PRO OCEL

DN	15–3/8"	20–1/2"
t	20mm	20mm

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

- 07 22/600/1000 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, TYP/VÝŠKA/DÉLKA SE SPODNÍM PRAVÝM PŘIPOJENÍM
- T.07 745/1810 TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, ŠÍŘKA/VÝŠKA SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

LEGENDA ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO
- DEMONTOVANÉ STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO
- NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ
- NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ

POZNÁMKY

A) ROZVODY
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z OCELOVÉHO POTRUBÍ BEZEŠVÉHO
- SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ POMOCÍ LISOVÁNÍ
- UVAŽOVANÝ TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉ SOUSTAVY JE 75/65°C

B) TEPELNÁ IZOLACE ROZVODŮ
- VŠECHNY PATŘIČNÉ ROZVODY PROVEDENÉ Z OCELOVÉHO POTRUBÍ BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007 sb.

DATUM	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE

TEBISIONS s.r.o.
U Balabenky 1000/19
170 00 Praha 7
IČO: 08130914
mobil: +420 605 814 510
email: info@tebisions.com
autorizovaná osoba: Ing. Marek Mikeš
zpracovatel: Ing. Adam Hošeňa
kontrolovál: Ondřej Hruška
kvalifikační číslo: 3434/E/09541

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

Ozn.: 1102884 - IE01

výškový: 0,000

stupeň objekt: **SO-01**

část dokumentace: **D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ**

název stavby:
ONJI- PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446

datum: 2024.09
stupeň dokumentace: DPS
formát: 14xA4
číslo zakázky: 44624

název dokumentu:
PŮDORYS VYTÁPĚNÍ 1.NP

měřítko: 1:50
číslo výkresu: B-02