

TABULKA PSV VÝROBKŮ - TAB. ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

	Autor projektu :	Helika a.s.	Vedoucí projektant	Ing. Kateřina Fibikarová	
	Zodpovědný projektant		Vypracoval		
	Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Náchod	Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245		
	Akce : MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I.ETAPA <i>SO 10 - OBJEKT J</i>			Formát : xA4	Rezidence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
				Datum :	
	Název : TABULKA PSV VÝR. - TAB. ZÁMEČ.VÝR.			Č.zak.: J-2014-08-27 Číslo výkresu : D.10.1.19b	Stupeň PD : DPS Měřítko :

K.Z01	Schodiště včetně nástupní plošiny a zábradlí	Ocelová rámová konstrukce z uzavřených profilů MSH 80x800x4 mm. Na rámy osazeny pochozí podlahové rošty výšky 30mm (SP 230 - 34/38), kotveno k ráům přes systémové úchyty, rozměry rámu dle výkresu. Aretace zajištěna a přes nosné rámy, které jsou kotveny do rámu pomocí šroubů M12. K podlaze kotveno pomocí chemických kotev M12. Součástí je trubkové zábradlí s dvěmi vororovnými tryčemi TR 44,5x2,6 a sloupky Ø8.	viz detail	žárově pozinkovaná ocelová konstrukce S500	Povrch 1	konstrukce dopojena na uzemňimovací soustavu, dodávka uzemnění je součást výrobku, K.01.073	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z02	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	viz detail	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z03	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	viz detail	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z04	Revizní poklop	Ocelová rámová konstrukce z L50/30/5 mm. Rám vyztužen pomocí L35/35/3. Na rámy osazen pochozí hladký plech tl. 8mm, kotveno k ráům pomocí svarů, rozměry rámu dle výkresu. Osazovací rám z L40/10/3. Pratlle pro osazení do betonu. Tvar zajištěn svary. Spoj rám x poklop zajištěn s těsnící gumovu + šrouby M6 á 300mm oboustraně. Garance plynotěsnotní a vodotěsnotní. Poklop opatřen podlahovinou dle místnosti.	600/600 viz detail	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500 +vinyl	dle PD interiéru (barevné řešení podlah)	-	ks	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
K.Z05	Ocelová konstrukce dvojité podlahy	kompletní rámová technologická zdvojená podlaha se šroubovanou subkonstrukcí. Panely jsou kladeny na subkosntrukci z ocelových C profilů, šroubovaných na rektifikovatelných ocelových stojkách se speciální hlavou. Minimální požadovaný prostor v dutině 250cm.Vodivé provedení, uzemněno.Modul 600x600mm. Podlahové dřevotřískové desky v modulu 600x600mm s vodivými pozink. plechem zesílenými hranami, povrchová úprava vodivý vinyl, např. Forbo Colorex Ec)	viz detail místnosti K.01.069 dle	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1, dle PD interiéru (barevné řešení podlah)	např. MERO typ 2	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z06	revizní poklop stávající šachty S4	Ocelová rámová konstrukce z L50/30/5 mm. Rám vyztužen pomocí L35/35/3 . Na rámy osazen pochozí lískový plech tl. 8mm, kotveno k ráům pomocí svarů, rozměry rámu dle výkresu. Osazovací rám z L45/30/35. Pratlle pro osazení do betonu. Tvar zajištěn svary. Spoj rám x poklop zajištěn s těsnící gumovu + šrouby M6 á 300mm oboustraně. Garance plynotěsnotní a vodotěsnotní.	800/800 detail viz	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1	konstrukce dopojena na uzemňimovací soustavu, dodávka uzemnění je součást výrobku	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z07	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z08	Zábradlíschodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z09	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z10	Madlo rampy	Madlo - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.	viz detail	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z11	Ocelová konstrukce v rozvodně	Ocelová rámová konstrukce z uzavřených profilů MSH 80x80x4 mm (3 rámy). Rámy spojeny podélnými profily z průřez HEA 100, profily kotveny bodovými svary k ráům. Na rámy osazeny pochozí podlahové rošty výšky 30mm (SP 230 - 34/38), kotveno k ráům přes systémové úchyty, rozměry rámu dle výkresu. Nosné rámy kotveny do podlahy pomocí závitových tyčí M12 a chemických kotev. Na konstrukci položeny pochozí plechy P3 s listkovým dekorem.	viz detail místnosti K.01.047 dle	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1	konstrukce dopojena na uzemňimovací soustavu, dodávka uzemnění je součást výrobku	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z12	Ocelová konstrukce v rozvodně	Ocelová rámová konstrukce z uzavřených profilů MSH 80x80x4 mm (3 rámy). Rámy spojeny podélnými profily z průřez HEA 100, profily kotveny bodovými svary k ráům. Na rámy osazeny pochozí podlahové rošty výšky 30mm (SP 230 - 34/38), kotveno k ráům přes systémové úchyty, rozměry rámu dle výkresu. Nosné rámy kotveny do podlahy pomocí závitových tyčí M12 a chemických kotev. Na konstrukci položeny pochozí plechy P3 s listkovým dekorem.	viz detail místnosti K.01.046 dle	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1	konstrukce dopojena na uzemňimovací soustavu, dodávka uzemnění je součást výrobku	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z13	Madlo rampy	Madlo - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.	viz detail	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z14	Příčné rámy kotvené do stropní desky, pomocná konstrukce pro technologii zobrazovacích metod	součástí dodávky ST - výkres č.D.11.2.03						kpl	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00
K.Z15	Spojovací a kotevní materiál pro nakotvení technologické skříně RTG	materiál určený ke kotvení do sádrokartonu i do zdíva, délku a průřez prvků je nutno přizpůsobit hmotnosti technologické skříně	K.02.031	ocel	Povrch 1	-	kpl	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z16	Ocelové točité schodiště, vnitřní madlo a zábradlí schodiště	součástí dodávky ST - výkres č.D.11.2.15						ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00

K.Z17	Bodový střešní plochý světlík, pevné provedení se skleněnou výplní s PO EI30DP1	Typový hliníkový protipožární plochý světlík obdélníkového tvaru se skleněnou výplní z protipožárního a bezpečnostního skla, včetně ocelové zateplené manžety v. 50cm z pozinkovaného plechu s patní přírubou, pevné provedení a kondezačním vnitřním žlábkem. Hliníkové konstrukce s přerušeným tepelným mostem, zasklení protipožárním izolačním bezpečnostním dvojsklem (čiré). Manžeta šikmá, lakovaná v odstínu RAL bílá s ochrannou folii. Integrovaná roleta s funkcí blackout, motoricky ovládaná.	1600/4100 detail	viz	ocel hliník sklo	dle výrobku	kompletní výrobek, včetně kotvicích prvků, včetně statického posouzení	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	D
K.Z18	Bodový střešní plochý světlík, pevné provedení se skleněnou výplní s PO EI30DP1	Typový hliníkový protipožární plochý světlík obdélníkového tvaru se skleněnou výplní z protipožárního a bezpečnostního sklad, včetně ocelové zateplené manžety v. 50cm z pozinkovaného plechu s patní přírubou, pevné provedení a kondezačním vnitřním žlábkem. Hliníkové konstrukce s přerušeným tepelným mostem, zasklení protipožárním izolačním bezpečnostním dvojsklem (čiré). Manžeta šikmá, lakovaná v odstínu RAL bílá s ochrannou folii. Integrovaná roleta s funkcí blackout, motoricky ovládaná.	3100/4100 detail	viz	ocel hliník sklo	dle výrobku	kompletní výrobek, včetně kotvicích prvků, včetně statického posouzení	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
K.Z19	Bodový střešní plochý světlík, pevné provedení se skleněnou výplní s PO EI30DP1	Typový hliníkový protipožární plochý světlík obdélníkového tvaru se skleněnou výplní z protipožárního a bezpečnostního sklad, včetně ocelové zateplené manžety v. 50cm z pozinkovaného plechu s patní přírubou, pevné provedení a kondezačním vnitřním žlábkem. Hliníkové konstrukce s přerušeným tepelným mostem, zasklení protipožárním izolačním bezpečnostním dvojsklem (čiré). Manžeta šikmá, lakovaná v odstínu RAL bílá s ochrannou folii. Integrovaná roleta s funkcí blackout, motoricky ovládaná.	1000/1000 detail	viz	ocel hliník sklo	dle výrobku-bílá	kompletní výrobek, včetně kotvicích prvků,včetně statického posouzení	ks	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00	
K.Z20	Bodový střešní plochý světlík, pevné provedení se skleněnou výplní s PO EI30DP1	Typový hliníkový protipožární plochý světlík obdélníkového tvaru se skleněnou výplní z protipožárního a bezpečnostního sklad, včetně ocelové zateplené manžety v. 50cm z pozinkovaného plechu s patní přírubou, pevné provedení a kondezačním vnitřním žlábkem. Hliníkové konstrukce s přerušeným tepelným mostem, zasklení protipožárním izolačním bezpečnostním dvojsklem (čiré). Manžeta šikmá, lakovaná v odstínu RAL bílá s ochrannou folii. Integrovaná roleta s funkcí blackout, motoricky ovládaná.	2650/3400 detail	viz	ocel hliník sklo	dle výrobku-bílá	kompletní výrobek, včetně kotvicích prvků,včetně statického posouzení	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00	
K.Z21	Vnější konstrukce na odpad	nosná konstrukce ze svařených profilů 2x U180, zastřešení pomocí vlnitých profilů mechanicky kotvených ke stropní konstrukci, obvodová výplň z tahokovu TR 47x13/3x4 v rámu z L 50/50/4 - pevná část i otevíraví segmenty 1600/2100	viz detail		ocel - pozink	Povrch 1	součástí dodávky musí být statické posouzení konstrukce a kotvení.	kpl	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	D
K.Z22	Sanitární příčka	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.03.063		eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
K.Z23	instalační kanál podlahový, pro rozvody ZT	Podlahový kanál celokovový s odnímatelným krytem, vč. lepené podlahoviny na víko, materiál dle příslušné skladby podlahy, víko plech tl.3mm, vnitřní úhelník 25/25/2,5+ vnější úhelník 30/30/3 na každé straně. Nutná koordinace z profese ZT před vlastní realizací podlahy	200/100 detail	viz	ocel/vinyl	dle PD interiéru (barevné řešení podlah)	K.01.015	bm	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00	
K.Z24	vystrojení stávající šachty Š4	komplet prvků: - žebřík stěnový pro pohyb v šachtě celk. výšky 6,04m, š.520mm s nasouvací výleznou částí, štěřin tyč 60x25mm, přičle s děrovaným povrchem tyč 30x30mm a 280mm, kotveno do betonu (zdíva) pomocí kotev, odpovídá ŠCN 743282, - žebřík stěnový pro pohyb v šachtě celk. výšky 3,11m, š.520mm s nasouvací výleznou částí, štěřin tyč 60x25mm, přičle s děrovaným povrchem tyč 30x30mm a 280mm, kotveno do betonu (zdíva) pomocí kotev, odpovídá ŠCN 743282	viz detail, rozměr dle zaměření stávající šachty		žebřík ocel, mezipodesta rýhovaný nerez	rýhovaný nerez		klp	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	D
K.Z25	Stupadla revizních šachet	Stupadla určená pro dodatečnou montáž do betonových prvků, rozměry dle ČSN EN 13101, š. 600mm, hloubka 70mm, kotvení do betonu dle pokynů výrobce na deklarovanou výtažnou sílu, uchopovací prvky opatřeny protiskluznými výstupky, provedení nerez s polyethylénovým povlakem.	viz detail		nerez	polyethylénový povlak	Typový výrobek,součástí dodávky musí být statické posouzení konstrukce a kotvení.	ks	130	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,00	D
K.Z26	Zastřešení anglického dvorku (Z)	ocelová rámová konstrukce s pevnými i otevíravými segmenty, hliníková nosná konstrukce, profily s přerušeným tepelným mostem, zasklení bezpečnostním UV odolným sklem,součástí jsou výklopná okna na motorický pohon odvádějící zahřátý vzduch ze zimní zahrady,kombinace s čidly deště a napojení na řízení zimní zahrady.	viz detail		hliník	vypalovaná prášková barva RAL,bude vyvzorkováno GP	součástí dodávky musí být statické posouzení konstrukce a kotvení.	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
K.Z27	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-		nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
K.Z28	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky.Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-		nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
K.Z29	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, paťa sloupku spodní s příznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-		nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
K.Z30	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky.Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-		nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
K.Z31	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky.Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-		nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	

K.Z32	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z33	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z34	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z35	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z36	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.02.013, K.03.013, K.04.013,K.05.013, K.06.013,	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5,00
K.Z37	Prokládací vzduchotěsná nerezová skříň	Typová nerezová prokládací skříň se dvěma dveřmi. Dveře vzájemně elektricky blokované, signalizace blokace / otevření. Provedení vzduchotěsné (pro ISO6), dvoustěnná sendvičová konstrukce	1200/1700/600	nerez - satén	kartáčovaný nerez	kompletní výrobek, včetně kotvicích prvků	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z38	Závěsný profil pro osazení vzduchové clony	ocelová lanka s oky pro kotvení vzduchotechnické clony, dimenzovaná na váhu zařízení. Kotveno do ŽB stopní desky pomocí montážních ok	-	ocel	-	koordinace s VZT	ks	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	6,00
K.Z39	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.02.014, K.03.014, K.04.014, K.05.013, K.06.014	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5,00
K.Z40	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z41	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z42	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z43	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z44	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z45	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z46	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00
K.Z47	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky.Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00

D

D

K.Z48	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00
K.Z49	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00
K.Z50	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00
K.Z51	Variabilní mobilní zástěna	Skládaná plastová dělicí stěna mobilní, kotveno závěsem ke zdi, či k podlahovému stojanu, ev. Lze použít systém posuvných prvků - rozhodně uživatel. Výška stěny 1,45m, délka 2,25m tj. členěno na 9 dílů. Povrch odolný vůči dezinfekci, požáru.	délka 2,25m výška 1,45m	plast, kov	dle PD interiéru	v koordinaci s profesí mediplyn a zdravotnická technologie	ks	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5,00
K.Z52	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.05.069	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z53	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.05.099	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z54	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.05.090	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z55	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.05.092	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z56	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z57	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z58	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z59	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z60	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z61	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z62	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z63	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00

D

D

D

D

K.Z64	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z65	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z66	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z67	Schodiště včetně zábradlí	Ocelová rámová konstrukce z profilů U 220. Na schodnici osazeny pochozí podlahové rošty výšky 30mm (SP 230 - 34/38), kotveno k L profilům 50x50x5, rozměry dle výkresu. K podlaze kotveno pomocí chmických kotev M12. Součástí je trubkové zábradlí s dvěma sloupky z TR 44,5x2,6 délky 825mm a madlo z TR 44,5x2,6 délky 1800mm.	viz detail K.04.061	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1	konstrukce dopojena na uzemňimovací soustavu, dodávka uzemnění je součást výrobku	ks	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,00
K.Z68	Schodiště včetnězábradlí	Ocelová rámová konstrukce z profilů U 220. Na schodnici osazeny pochozí podlahové rošty výšky 30mm (SP 230 - 34/38), kotveno k L profilům 50x50x5, rozměry dle výkresu. K podlaze kotveno pomocí chmických kotev M12. Součástí je trubkové zábradlí s dvěma sloupky z TR 44,5x2,6 délky 825mm a madlo z TR 44,5x2,6 délky 1800mm.	viz detail K.04.053	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1	konstrukce dopojena na uzemňimovací soustavu, dodávka uzemnění je součást výrobku	ks	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,00
K.Z69	Ocelová konstrukce dvojité podlahy	kompletní rámová technologická zdvojená podlaha se šroubovanou subkonstrukcí. Panely jsou kladeny na subkosntrukci z ocelových C profilů, šroubovaných na rektifikovatelných ocelových stojkách se speciální hlavou. Minimální požadovaný prostor v dutině 250cm.Vodivé provedení, uzemněno.Modul 600x600mm. Podlahové dřevotřiskové desky v modulu 600x600mm s vodivými pozink. plechem zesílenými hranami, povrchová úprava vodivý vinyl, např. Forbo Colorex Ec)	viz detail místnosti K.04.052 dle	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1, dle PD interiéru (barevné řešení podlah)	např. MERO typ 2	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z70	ocelová konstrukce výtahu v sekci E/K	součástí dodávky ST						ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z71	Sanitární příčka	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.03.060	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z72	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z73	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z74	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z75	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z76	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z77	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00
K.Z78	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00
K.Z79	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00

D

K.Z80	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, paťa sloupku spodní s příznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00
K.Z81	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00
K.Z82	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.04.070	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,00
K.Z83	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.04.067	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,00
K.Z84	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.04.057	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z85	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.04.054	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z86	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.04.050	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z87	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.03.035	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z88	pomocná konstrukce pro horní motnitory dohledového pracoviště JIP/ARO (pod podhledem)	Ocelová rámová konstrukce z uzavřených profilů MSH 80x800x4 mm. Na rámy osazen plech tl. 8 mm pro pomocné kotvení monitorů a jiných konstrukcí, kotveno k ráům přes systémové úchyty, rozměry rámu dle výkresu. Aretace zajištěna a přes nosné rámy, které jsou kotveny do rámu pomoci šroubů M12. Ke stropu kotveno pomoci chemických kotev M12.	dle rozměru kotveného výrobku	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1	konstrukce dopojena na uzemňovací soustavu, dodávka uzemnění je součástí výrobku	ks	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3,00
K.Z89	pomocná konstrukce pro LCD monitory	Ocelová rámová konstrukce z uzavřených profilů MSH 80x800x4 mm. Na rámy osazen plech tl. 8 mm pro pomocné kotvení monitorů a jiných konstrukcí, kotveno k ráům přes systémové úchyty, rozměry rámu dle výkresu. Aretace zajištěna a přes nosné rámy, které jsou kotveny do rámu pomoci šroubů M12. Ke stropu kotveno pomoci chemických kotev M12.	dle rozměru kotveného výrobku	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1	konstrukce dopojena na uzemňovací soustavu, dodávka uzemnění je součástí výrobku	ks	2	3	1	3	11	2	9	6	0	0	37,00
K.Z90	pomocná konstrukce pro dataprojektor	Ocelová rámová konstrukce z uzavřených profilů MSH 80x800x4 mm. Na rámy osazen plech tl. 8 mm pro pomocné kotvení monitorů a jiných konstrukcí, kotveno k ráům přes systémové úchyty, rozměry rámu dle výkresu. Aretace zajištěna a přes nosné rámy, které jsou kotveny do rámu pomoci šroubů M12. Ke stropu kotveno pomoci chemických kotev M12.	dle rozměru kotveného výrobku	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1	konstrukce dopojena na uzemňovací soustavu, dodávka uzemnění je součástí výrobku	ks	0	0	0	2	0	3	2	0	0	0	7,00
K.Z91	Sanitární přička	Nosná konstrukce z U profilů a jacklu v z eloxovaného hliníku, nerezové nožičky výšky 150mm, panty nerez, kování WC klika s ukazatelem - nerez, desková výplň tl.30mm -HLP laminát odolný běžně používaným dezinfekcím ve zdravotnictví (E1-EN 312), celková výška konstrukce vč. nožiček 2150mm	viz detail K.03.037	eloxovaný hliník/nerez	dle PD interiéru	před výrobou nutno zaměřit na místě	kpl	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z92	NEOBSAZENO							ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K.Z93	Ochranný sloupek protinárazový	Ochranný sloupek z nerezové oceli zapuštěný do komunikace, vyplněno polymerovou kompozicí, povrchová úprava nerez broušený	průměr 204mm, výška 900mm	nerez	kartáčovaný nerez	konstrukce dopojena na uzemňovací soustavu, dodávka uzemnění je součástí výrobku	ks	23	9	43	4	51	12	77	25	0	0	244,00
K.Z94	NEOBSAZENO							ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K.Z95	NEOBSAZENO							ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K.Z96	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00
K.Z97	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky.Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00
K.Z98	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, paťa sloupku spodní s příznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00

D

D

D

D

D

D

D

K.Z99	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00
K.Z100	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00
K.Z101	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00
K.Z102	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00
K.Z103	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,00
K.Z104	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z105	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z106	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z107	NEOBSAZENO							ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K.Z108	NEOBSAZENO							ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K.Z109	NEOBSAZENO							ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K.Z110	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z111	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, patá sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z112	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z113	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z114	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2,00
K.Z115	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00

K.Z116	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z117	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z118	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z119	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z120	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z121	Zábradlí terasa	Nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. Vnitřní výplň nerezový sloupek na každých 750 mm určený ke kotvení shora, určený pro výplň svislých nerezových prutů o průměru 10 mm po 120 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Kompletní sestava vč. kotevních prvků.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	kompletní výrobek, včetně kotvicích prvků	ks	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00
K.Z122	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z123	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z124	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z125	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z126	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z127	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z128	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z129	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomoci M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00
K.Z130	Odrazník/zábradlí vyrovnávacího schodiště a rampy	Odrazník - nerezová kruhová tyč 25mm, kotveno přes patní plechy 45x140mm do rampy.Trubkové zábradlí s třemi sloupky z TR 44,5x2,6 délky 825mm a madlo z TR 44,5x2,6 délky 1800mm.	viz detail K.08.003	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1	konstrukce dopojena na uzemňovací soustavu, dodávka uzemnění je součástí výrobku	ks	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00

D

K.Z131	Schodiště/ podium	Madlo z TR 42,4x2,6mm celkové délky 2730mm, skleněná desková výplň	viz detail K.08.029	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1	konstrukce dopojena na uzemňmovací soustavu, dodávka uzemnění je součást výrobku	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00
K.Z132	Schodiště/ podium		viz detail K.08.002			konstrukce dopojena na uzemňmovací soustavu, dodávka uzemnění je součást výrobku	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00
K.Z133	NEOBSAZENO						ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K.Z134	Zábradlí terasy a branka	Sloupky jackel 50/50/3, výplň jackel 50/30/3, kotveno do ŽB atiky přes patní plechy P10 310/200mm pomocí šroubů M12. Do sestavy vložena branka s vložkovým zámkem	viz detail střecha 8NP	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	kpl	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00
K.Z135	Zábradlí terasy a branka	Sloupky jackel 50/50/3, výplň jackel 50/30/3, kotveno do ŽB atiky přes patní plechy P10 310/200mm pomocí šroubů M12. Do sestavy vložena branka s vložkovým zámkem	viz detail střecha 8NP	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00
K.Z136	NEOBSAZENO						ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K.Z137	NEOBSAZENO						ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K.Z138	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z139	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z140	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,00
K.Z141	Schodiště včetně nástupní plošiny a zábradlí	Ocelová rámová konstrukce z uzavřených profilů MSH 80x800x4 mm. Na rámy osazeny pochozí podlahové rošty výšky 30mm (SP 230 - 34/38), kotveno k ráům přes systémové úchyty, rozměry rámu dle výkresu. Aretace zajištěna a přes nosné rámy, které jsou kotveny do rámu pomocí šroubů M12, na rošty položen lískový plech tl. 8mm. K podlaze kotveno pomocí chemických kotev M12. Součástí je trubkové zábradlí s dvěmi vororovnými tryčemi 80/80/4 a sloupky á 750 mm.	dle půdorysu	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 1	konstrukce dopojena na uzemňmovací soustavu, dodávka uzemnění je součást výrobku	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,00
K.Z142	Nástěnný žebřík výlezu na střechu strojoven	- stěnový žebřík pro přístup mezi střešními rovinami, výška 2,74m + 1,1m výstupový profil - typový výrobek dle ČSN 74 3282 - vzdálenost příčl 280mm, šířka žebříku 520mm, nosný profil 60x25mm - včetně výstupového přímého profilu, délka 1100 mm - dodávka včetně 4ks přestavitelných kotev (275-375mm) + distančních segmentů délky 140mm do vrstvy zateplení Typový výrobek,součástí dodávky musí být statické posouzení konstrukce a kotvení. Žebřík bude napojen na uzemnění objektu - viz. část. EL	viz detail, 9NP střecha	hliník	satén - elox	výška 4240mm + výstupový profil 1100mm + vlastní šířka žebříku 520 mm včetně kotvicích prvků	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,00
K.Z143	Střešní výlez (světlík) pro přístup na střechu budovy	střešní výlez pro přístup na střechu, vnitřní rozměry 900x1200mm, výška podstavy 50cm - kolmá kovová podstava zateplená minerální vatou, provedení s neprůhledným kovovým víkem s izolačním jádrem 40mm PUR pěny, manuální otevírání s klíčkou a se dvěma řetízky zabíraujícími pádu kopule na střechu, opatření proti samočinnému otevření.	-	ocel minerální vata sendvičové víko (plech/vata/plech)	dle výrobku-bílá	úprava pro střešní výlez, včetně kotvicích prvků	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,00
K.Z144	Nástěnný žebřík výlezu na střechu	- stěnový žebřík pro přístup na střechu výška 2,74m + 1,1m výstupový profil - typový výrobek dle ČSN 74 3282 - vzdálenost příčl 280mm, šířka žebříku 520mm, nosný profil 60x25mm - včetně výstupového přímého profilu, délka 1100 mm - dodávka včetně 4ks přestavitelných kotev (275-375mm) + distančních segmentů délky 140mm do vrstvy zateplení Typový výrobek,součástí dodávky musí být statické posouzení konstrukce a kotvení. Žebřík bude napojen na uzemnění objektu - viz. část. EL	viz detail, 9NP střecha	hliník	satén - elox	výška 4240mm + výstupový profil 1100mm + vlastní šířka žebříku 520 mm včetně kotvicích prvků	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,00
K.Z145	NEOBSAZENO						ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K.Z146	Držák antény, stožár	Provedení nerez, průměr 40/2mm, délka stožáru 2m, včetně kotevních prvků	průměr 40mm, délka 2000mm				ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,00

D

D

D

D

D

K.Z147	Zábradlí schodiště - koncový prvek	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3,00	D
K.Z148	Nápis nad hlavním vstupem	Nápis nad hlavním vstupem - 15 ks jednotlivých liter výšky 400mm, hl. 120mm, provedení liter z lakovaného Al plechu, čelo předsažen z opálového plexi tl. 3mm, vnitřní podsvícení LED diodami + trafa. Jednotlivé litery s nosnou konstrukcí z lakovaného Al. plechu tl. 2mm ve tvaru jendotlivých liter, kotveno do hliníkového roštu fasády .	výška 500	lakované, hliník - korpus, nosná konstrukce, čelo - opálové plexi	litery + nosná konstrukce RAL 7016, čelo plexi opál	včetně kotvicích prvků, přesnou polohu nápisu včetně výšky určí GP při realizaci	ks	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,00	D	
KZ149	NEOBSAZENO						ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
KZ150	Konzolové kotvy zavěšení prvků ve větrané fasádě (svítidla, ovládací prvky atd.)	Konzolové kotvy provedeny z ploché pásové tyče 50x3 mm s navařenou boční výztuhou, délka vyložení 260mm, kotveno do obvodové konstrukce pomocí hmoždinek M10.	dle zajišťující prvku	ocel	povrch 2	-	ks	0	152	45	38	38	38	38	65	80	10	504,00	
KZ151	Konzolové kotvy zavěšení prvků klimatizace	Konzolové kotvy provedeny z ploché pásové tyče 50/500x3 mm s navařenou boční výztuhou, délka vyložení 260mm, kotveno do obvodové konstrukce pomocí hmoždinek M16.	dle zajišťující prvku	ocel	povrch 2	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
KZ152	Verikální slunolam	Robusní fixní lamely elipsovitého tvaru délky 500mm, vertikální uložení lamel, kotvení k okenním ráům, do nosného roštu fasády, ochrana proti přehřívání, optimalizovaný dopad světla	viz detail	hliník	Povrch 3	-	bm	0	34	19	45	57	65	99	221	34	0	574,00	
KZ153	Podkladní kontrukce pro venkonvní jednotky (zdroj chladu)	Ocelová rámová konstrukce z profilů HEA180 mm. Sloupky 100/100/8, 8 sloupků na rám. Kolem servisní lávka Lávka realizována pomocí HEA 100. Na rámy osazeny pochozí podlahové rošty výšky 30mm (SP 230 - 34/38), kotveno k ráům přes systémové úchyty, rozměry ráků dle výkresu. Aretace zajištěna a přes nosné rámy, kK podlaze kotveno pomocí chemických kotev M16. Součástí je trubkové zábradlí s dvěmi vororovnými tryčemi 80/80/4 a sloupky á 750 mm.	dle půdorysu	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 3	konstrukce dopojena na uzemňimovací soustavu, dodávka uzemnění je součást výrobku	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8,00	
KZ154	úchytový systém po obvodě buvody	certifikovaný úchytový systém po celém obvodu budovy, úvazová tyč po celém obvodu, aretace pomocí objímek, kotvení do atiky přes distančníky. Systém certifikován, součástí dodávky je statický výpočet od dodavatele	obvod atiky	žárověpozinkovan á ocelová konstrukce S500	Povrch 3	konstrukce dopojena na uzemňimovací soustavu, dodávka uzemnění je součást výrobku	bm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781	781,00	
K.Z155	protidešťové žaluzie VZT	sestém protidešťových žaluzií různých typů dle specifikace VZT. Žaluzie jednotného provedení, systém s RAL7016, stejné horizontální žebrování, distance dle zadání VZT.	dle VZT	hliník	nástřík komaxit RAL 7016	koordinace s VZT	m2	6	1	1	1	1	1	6	4	20	0	41,00	
K.Z156	Markýza nad vstupem s prosklením	Ocelová konstrukce markýzy nad vstupem s podvěšeným sklem. Sestava ocelových rámových konstrukcí z uzavřených profilů 80x60x4. Zavěšení pomocí systémových nerezových táhel (např. DETAN) na pomocné kotevní plechy K1+K2 kotvené do obvodového zdíva. Pod konstrukcí bodové zavěšené vrstvené bezpečnostní sklo (tabule 990x2000mm), zavěšení pomocí bodových úchytů plochých s možností regulace, kotvených do pomocných kotevních plechů P10 navařených ke konstrukci markýzy.	bezpečnostní sklo ocel nerez - táhla	povrch 3	konstrukce RAL 7016	-	ks	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00	D
KZ157	dílační fasádní lišty	systém dílačních prvků na styku objektu K/J a dále na krčku A/K a E/K, plechová lišta s vloženými poocnými prvky pro zajištění pohybu budov v předepsaném směru dle ST. Lišta v provedení nerez, celková rozviná šířka 850 mm	rš 850 mm	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	bm	18	9	9	18	18	18	9	9	9	0	117,00	
KZ158	dílační podlahové lišty a přechodové lišty	systém dílačních prvků v rámci podlah, lišty typu T, provedení nerez, skryté kotvení	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	bm	147	386	391	415	305	460	298	151	89	0	2 642,00	
KZ159	dílační střešní prvky	systém dílačních prvků v rámci střešního izolačního systému, provedení nerez, skryté kotvení	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	bm	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,00	
KZ160	dílační prvky v rámci tlakové izolace	systém dílačních prvků, systém návaznosti na současné konstrukce - svěrné prvky	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	bm	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,00	
K.Z161	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00	
K.Z162	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00	
K.Z163	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00	
K.Z164	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00	
K.Z165	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00	

K.Z166	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00
K.Z167	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00
K.Z168	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00
K.Z169	Madlo	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nerez ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. V místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm.Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Objímky kotvení kotveny do zdi pomocí M8 a chemické kotvy ev. vypěňovací kotvy	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00
K.Z170	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,00
K.Z171	Zábradlí schodiště	Madlo schodiště - nerezový profil madla - materiál kartáčovaný nere ø 42,4 mm, povrchová úprava mat/satén. VV místech zdíva madlo kotveno na pevné kotevní krčky typu zeď - trubka 42,4 mm. Vnitřní výplň 7x nerezový sloupek na každé rameno určený ke kotvení ze bokua, určený pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, pata sloupku spodní s přiznanými šrouby. Rohová zalomení a koncové krytky řešeny vloženými systémovými nerezovými prvky. Kompletní sestava pro celé schodiště.	-	nerez - satén	kartáčovaný nerez	-	ks	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00
Poznámky: Všechny zámečnické prvky budou dodány včetně kotvicích prvků. Všechny viditelné svary nerezové oceli budou zabroušeny do hladka. Všechny ocelové prvky umístěné v exteriéru budou žárově pozinkovány (tloušťka zinkové vrstvy musí odpovídat venkovní expozici v prostředí silně znečištěné atmosféry dle ČSN EN ISO 1461). Uvedená tloušťka zinkování musí být splněna i u prvků, které budou následně opatřeny nátěrem/nástřikem barvou. Všechny kovové konstrukce, pokud není uvedeno jinak, budou chráněny podle následujících pravidel : Povrch 1 - konstrukce interiérové: Žárové zinkování+ nátěr finální povrchovou úpravou, systémové syntetické lakové souvrství Povrch 2 - konstrukce exteriérové-zakryté: Žárové pozinkování + základní zinkované nátěrové souvrství Povrch 3 -konstrukce exteriérové-viditelné: Žárové pozinkování + polyuretanové nátěrové souvrství do vnějšího prostředí – metalická barva Všechny viditelné svary nerezové oceli budou zabroušeny - Dokumentace stanovuje principy konstručního řešení a vzhled výrobků. Proto nelze dokumentaci chápat jako dílenskou, skutečné rozměry nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti na stavbě. - Dílenskou dokumentaci na základě zaměření zpracuje dodavatel. Dílenská dokumentace s detailním vyobrazením a s popisem použitých prvků, materiálů a spojovacích prostředků bude předložena ke schválení investorovi a architektovi. - Součástí dodávky je zpracování schvalovací dokumentace, včetně předložení vzorků generálnímu projektantovi a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných rozměrů na stavbě. - Dimenze všech ocelových a skleněných konstrukcí je součástí dodávky. Zábradlí musí vyhovět ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, součástí dodávky jsou i statické návrhy a zkoušky pevnosti. U zábradlí je nutno dodržet nutné dilatace z důvodů tepelné roztažnosti. Není-li v dokumentaci uvedeno jinak, je případná záměna prvků použitých v projektu možná pouze se souhlasem generálního projektanta ! Veškerá další textová část je součástí technické zprávy.																			