



Poznámka:
Záchytný systém osadit v min. vzdálenosti 0,6 m od jímacího vedení.

JÍMACÍ A UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA PROVEDENA DLE
ČSN EN 62 305–1–4 ed.2

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Kareš
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užit
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat
bez písemného souhlasu uvedené firmy

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové			
AKCE:	Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě SO 01 Budova ZZS		MĚŘÍTKO:	1 : 100
			FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	9/2024
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:	BLESKOSVOD		EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
			152/24	D.1.4.4.19