

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI
201	SCHODIŠTĚ
202	HALA
203	LÉKAŘ
204	ÚKLID
205	VEDOUCÍ ZÁCHRANÁŘ
206	ZÁCHRANÁŘ
207	SERVER
208	SPRCHA
209	SPRCHA VEDOUCÍ LÉKAŘ
210	CHODBA
211	WC MUŽI
212	WC ŽENY
213	VEDOUCÍ LÉKAŘ
214	ZÁCHRANÁŘ
215	ZÁCHRANÁŘ
216	ŘIDIČ
217	ŘIDIČ
218	LÉKAŘI
219	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
220	POČÍTAČOVÁ PRACOVNA
221	KUCHYŇKA
222	TERASA
223	LÉKAŘ
224	CHODBA

POZNÁMKA:

-VEŠKERÉ INSTALACE PROVÉST DLE ČSN 33 2130 ed.2, ULOŽENÍ VEDENÍ VE STĚNÁCH, PODLAŽE A PODHLEDECH,  
ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A OVLÁDAČÍ  
PROVÉST DLE KAPITOLY 7.10 TĚTO NORMY; INSTALACE V KOUPELNÁCH PROVÉST DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-7-701 ed.2  
-VÍCE ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ VEDLE SEBE BUDE UMÍSTĚNO VE SPOLEČNÝCH VÍCERÁMEČCÍCH  
-ZÁSUVKOVÉ VÝVODY, KTERÉ MAJÍ BYT CHRÁNĚNÝ PROTI PŘEPĚTÍ, JE NUTNO OSADIT ZÁSUVKAMI  
S VESTAVĚNOU PŘEPĚTOVOU OCHRANOU  
3. STUPNE VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI OZNAČENO JAKO SP  
-BEHEM REALIZACE SE DOPORUČUJE PROVÁDĚT FOTODOKUMENTACI VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS VE STĚNÁCH A POD ISOLACÍ  
-OVĚŘENÍ OSVĚTLENÍ POMOCÍ POHYBOVÝCH ČIDEL A SPÍNAČŮ  
-PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU URČENY VÝŠKY PŘÍSTROJŮ S INVESTOREM V NÁVAZNOSTI NA PLATNÉ NORMY ČSN

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.3  
SÍŤ: TN – C/S

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidečská 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 iČO:42888051, DIČ:CZ610011963
	P. KAREŠ		
INVESTOR:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové		
AKCE:	Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě SO 01 Budova ZZS		
VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE – PATRO		MĚŘÍTKO: 1 : 50 FORMÁT: A4 DATUM: 9/2024 DÍL: ELEKTRO EV. ČÍSLO Č. VÝKR. 152/24 D.1.4.4.4

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Karel  
nebo jejím vlastníkem a jeho obsahem není možné  
bez písemného souhlasu vydávat