



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.3
SÍŤ: TN – C/S

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	Petr KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové			
AKCE:	Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě SO 01 Budova ZZS		MĚŘÍTKO:	1 : 100
			FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	9/2024
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE – STŘECHA		EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
152/24			D.1.4.4.5	

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Kareš
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užívat
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat
bez písemného souhlasu uvedené firmy