



Legenda miestností 2NP			
Č.M.	Název	S.V. [mm]	Plocha [m2]
2.01	Schodište	0	0.00
2.02	Parking	0	0.00
2.03	Schodište	0	0.00
2.04	Parking	0	0.00
			0.00

Poznámky:

- V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBYLO PROVEDENO KOTOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ EPS.
- JEJICH UMÍSTĚNÍ BUDE DLE ZÁSAD UVEDENÝCH V ČSN 73 0875 A ČSN 34 2710.
- HLÁŠICE NA STŘEPE UMÍSTÍTE DLE MOŽNOSTI V DANÉ MÍSTNOSTI, NEJLEPŠE NA STŘED MÍSTNOSTI. DODRŽTE MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD SVĚTLID 300MM. UVEDENÉ NEZASTŘENÍ HLÁŠICE JINÝM ZAŘÍZENÍM.
- TLAKOTČIHOVÉ HLÁŠICE UMÍSTÍTE VE VÝŠCE 1,2-1,5 M DLE PODLAHOV A VÝCHODU Z ÚNIKOVÉ CESTY, V ZORNÉM POLI UNIKAJÍCÍCH OSOB A TO NEJDLAŽE 3 M OD UVEDENÝCH VÝCHODŮ.
- ROZHRANÍ MEZI EPS A PBZ JE NA SVORKÁCH JEDNOTLIVÝCH OVLÁDÁVÝCH ZAŘÍZENÍ.
- PŘI ZAPOJENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE MEZI PROFESÍMI PBZ.
- TYP VÝSTUPU A VSTUPU Z OVLÁDÁVACÍ A MONITOROVANÝCH PBZ JE NUTNO PŘEVÉŘIT PŘI KOORDINACI PROFESÍ A NASTAVIT DLE POŽADOVANÉ FUNKCE.
- ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ZÁMKY, OTVÍRAČI (ZAVÍRAČI) MECHANIZMY DVEŘÍ, OKEN, SVĚTLÍKŮ A JEJICH ZÁMKY, NEJSOU ČÁSTÍ DODÁVKY PD EPS.
- VŠEJENÝ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI, UTĚSNIT HMOTAMI TŘÍDY REAKCE NA OHŇ.
- V ROZSAHU A1. UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ MUSÍ VYZKAZOVAT ODOLNOST KONSTRUKCE, KTEROU PROCHÁZÍ.

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:
1. (ROZVODY LDP): MALÝM NAPĚTÍM SELV NEBO PELV
2. (SÍŤOVÁ ČÁST ÚSTŘEDNY EPS): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
1. (ROZVODY EPS): 24V impuls.
2. (SÍŤOVÁ ČÁST USTŘEDNÝ EPS): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

NEDÍLNŮ SOUČÁSTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
Tato dokumentace je určena pouze pro získání stavebního povolení.
V tomto stupni projektu je proveden pouze orientační návrh systému EPS.
Zpracovatel této projektové dokumentace nepřebírá jakoukoliv záruku a odpovědnost za případné škody,
vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům než k jakým byla vytvořena.

$$0,000 = 439,50 \text{ m n. m. (B. p. V.)}$$

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

BraveDesignrs s.r.o
Kaštanová 392/8
620 00 Brno

architekt	Ing. arch. Dana Lošáková	vypracoval	Martin Štěrba
HIP	Ing. Tom Pulkrábek	kontroloval	Mgr. Tomáš Burian
ved. projektant	Ing. Marie Kudělková	zodp. projektant	Mgr. Tomáš Burian
stavebník	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		

Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov

název stavby			
objekt	S001		
část	D.1.4f SLABOPROUDÉ INSTALACE		
název dokumentu	Půdorys 2NP		

zakázka	A-22-1042
datum	12/2024
stupeň	DPS
měřítko	1:50

číslo přílohy	103
---------------	-----