

IČ: 60108711; DIČ: CZ60108711
Č. účtu: 2701601/0100
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje: Pavel Báča
tel: 499 848 514, 603218290
e-mail: baca@vaktu.cz
V Trutnově dne: 1.11.2024

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03

Vyjádření k napojení parkovacího domu v Oblastní nemocnici Trutnov na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci

Předložená PD řeší napojení výše jmenovaného objektu na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci, které jsou ve správě a majetku VAK Trutnov, a.s. Nová vodovodní přípojka bude provedena z HDPE 100 RC, SDR 11 OD/DN 50. Napojení nové vodovodní přípojky bude provedeno na vodovodní řad PVC 110 a zakončení vodovodní přípojky bude provedeno v nově vybudované vodoměrné šachtě, kde bude osazena vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem DN 25, viz PD, který dodá naše společnost. Splašková kanalizační přípojka bude provedena z PVC 150 a bude napojena do veřejné kanalizace K 200. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch budou jímány do retenční nádrže, ze které pak bude srážková voda využívána pro závlivku zeleně. Přebytkové množství srážkových vod bude přes instalovaný vírový ventil, vypouštěno do splaškové kanalizační přípojky, a to v maximálním průtoku **2,25 l/s**. S předloženou PD souhlasíme a požadujeme:

- dodržení PD
- **veškerá napojení na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci provede VAK Trutnov, a.s., jakožto majitel a provozovatel těchto zařízení**
- před napojením vodovodní a kanalizační přípojky na zařízení ve správě a majetku VAK Trutnov, a.s., musí být sepsána smlouva o dodávce vody a odvádění vod splaškových a srážkových – p. Moník tel. 604241389
- před zahájením zemních prací k napojení vodovodní a kanalizační přípojky na zařízení, ve správě a majetku VAK Trutnov, a.s., požadujeme vytyčení vodovodního a kanalizačního řadu z důvodů provádění zemních prací v jejich ochranném pásmu
- vlastní napojení nové vodovodní přípojky, provede na objednávku středisko vodovodů Trutnov – p. Drašar tel. 604216547
- vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem DN 25, bude umístěna ve vodoměrné šachtě, viz PD
- vodoměr do připravené vodoměrné sestavy Vám nainstaluje – p. Drašar tel. 604216547
- vlastní napojení nové splaškové kanalizační přípojky na zařízení ve správě a majetku VAK Trutnov, a.s., provede na objednávku středisko kanalizace - p. Honek tel. 733111497
- srážkové vody ze střech a zpevněných ploch budou jímány do retenční nádrže, ze které pak bude srážková voda využívána pro závlivku zeleně
- přebytkové množství srážkových vod bude přes instalovaný vírový ventil, vypouštěno do splaškové kanalizační přípojky, a to v maximálním průtoku **2,25 l/s**
- **geodetické zaměření přípojek vody a kanalizace předejte na technické oddělení VAK Trutnov, a.s. – Báča P. tel. 603218290.**

S připojením nového objektu na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci souhlasíme.

Vyjádření je platné 2 roky.

VAK Trutnov, a.s.
Báča P. tel. 603218290



Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
DIČ: CZ60108711
nábřeží Václava Havla 19
541 01 TRUTNOV
-28-