

34/151/76

Městský národní výbor - odbor výstavby ve Dvoře Králové n.L.

Č.j.: 1585/76/Výst./P.

Dne 16.12.1976.

Věc: Parovodní přípojka pro areál Domova mládeže čp. 1806, 141 a 121
ve Dvoře Králové n.L.

Domov mládeže, Hakenova ul. čp. 1806, Dvůr Králové n.L.

- ✓ Okresní hygienická stanice, Trutnov
- ✓ Okresní inspekce pož. ochrany, Trutnov
- ✓ Okresní stavební podnik, STUS, Dvůr Králové n.L.
- ✓ Teplárna, Dvůr Králové n.L.
- ✓ Východočeské energetické závody, Dvůr Králové n.L.
- ✓ Východočeské plynárny, Dvůr Králové n.L.
- ✓ Okresní vodohospodářská správa, Dvůr Králové n.L.
- ✓ Středisko geodézie, Dvůr Králové n.L.

K o l a u d a č n í r o z h o d n u t í =====

Domov mládeže ve Dvoře Králové n.L., Hakenova ul. čp. 1806, podal dne 22.11.1976 návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na povolení k trvalému užívání parovodní přípojky, výměňkové stanice včetně rozvodu tepla do objektu čp. 1806, 141 a 121 - areálu Domova mládeže ve Dvoře Králové n.L.

Stavba byla provedena dle rozhodnutí o přípustnosti stavby vydaného odborem výstavby MěstNV ze dne 21.11.1975 pod č.j. 1393/75/Výst./P.

Po přezkoumání návrhu při ústním jednání spojeném s místním šetřením, které se konalo dne 15.12.1976 a na základě kladného stanoviska příslušných orgánů a organizací o způsobilosti provedených instalací, odbor výstavby MěstNV ve Dvoře Králové n.L. podle § 82 odst. 1 stav. zák. č. 50/76 Sb.

p o v o l u j e

užívání uvedené stavby, která obsahuje:

- a/ parovodní přípojku
- b/ výměňkovou stanici v čp. 1806
- c/ ústřední vytápění v objektech čp. 1806, 141 a 121
- d/ sekundární rozvod tepla včetně souvisejících stavebních úprav.

Ke kolaudačnímu řízení předložil investor tyto doklady:

- zápis o předání a převzetí prací mezi investorem a dodavatelem ze 12.11.1976
- potvrzení o tlakové zkoušce parovodní přípojky TDK z 15.7.1976
- potvrzení o tlakové zkoušce montáže ÚT - OSP z 13.10.76
- tlaková zkouška vody - OSP z 15.11.76
- výchozí revizní zpráva o elektr. instalaci - OSP, Trutnov z 12.10.76.

Pro užívání stavby odbor výstavby MěstNV stanoví podle § 12 odst. 2 stav. zák. a § 43 odst. 2 vyhl. 85/76 Sb. podmínku odstranění zjištěných drobných vad a nedodělků:

- 1/ V budově čp. 141 - provedení izolace na potrubí v prostoru lednice a provedení nátěru potrubí ve skladu potravin.
- 2/ V budově čp. 121 - upravit vstupní šachtu k ovládacím armaturám v prostoru tělocvičny (osazení poklopu 60/60 cm v podlaze).

3/ V budově čp. 1806 :

- ve výměníkové stanici dodat zařízení automatické regulace. Do doby dodání bude ovládání prováděno ručně zaškolenou osobou.
- zajistit vyvěšení provozních a bezpečnostních předpisů
- dokončit vyrovnávacích schodů osazení zábradlí
- doplnit nátěry na potrubí ÚT ve sklepe
- provést izolaci expanzní nádrže (půda)
- dle doporučení TDK pro plnění tepné vody do systému zbudovat napojení potrubí z pozinkovaných rour

4/ Venkovní úpravy:

- provést izolaci šachty a nátěry potrubí u budovy čp. 141 a 1806
- zajistit deštové svody u budovy čp. 141,
- provést nátěr a izolaci potrubí včetně úpravy poklopů u budovy čp. 1806
- dokončit terenní úpravy včetně oplocení u budovy Domovní správy.
- dodat a osadit sušák na prádlo

5/ Bylo zjištěno, že v I. patře objektu čp. 1806 je vykazována příliš nízká teplota v místnostech sloužících pro denní pobyt a ložnici. Investor si vyžádá stanovisko projektanta pro případný návrh na zvětšení počtu radiátorů.

6/ Investor přihlédne k návrhu zástupce TDK na možné využití tepla z prostoru výměníkové stanice proražením otvoru do chodby v přízemí, která nebyla vybavena tělesy ústř. vytápění. Návrh předloží investor k odsouhlasení projektantu.

Výše uvedené závady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtě do 31.12. 1976.

O d ů v o d ě n í :

Realizací výše uvedené stavby došlo nesporně k zlepšení provozních podmínek Domova mládeže a ke zlepšení životního prostředí.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů po jeho doručení k odboru výstavby ONV v Trutnově spisem podaným u odboru výstavby MěstNV ve Dvoře Králové n.L.

Prozatímní vedoucí odboru výstavby MěstNV
Vladimír M a r k l

