



LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	SV	OMÍTKY - OBKLADY STĚNY - STROP
001	SCHODIŠTĚ	5,84	2150	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLED
002	SKLAD	6,64	.	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
003	VÝTAHY	6,88	.	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
004	SKLAD	10,70	2800	KOBEREC
005	CHODBA	24,94	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA
006	SKLAD ODPAKŮ	0,95	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA
007	CHODBA	10,16	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA
008	SKLAD	7,99	2285	KOBEREC
009	ŠATNA	3,97	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA
010	PŘEDSÍŇ	3,65	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA
011	WC	1,34	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA
012	ARCHIV	67,62	2800	BETONOVÁ MAZANINA
013	CHODBA	8,74	2790	KERAMICKÁ DLÁŽBA
014	ARCHIV	20,90	2700	BETONOVÁ MAZANINA
015	PŘEDSÍŇ	1,84	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA
016	WC	1,36	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA
017	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,70	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA
018	PŘEDSÍŇ	3,18	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA
019	WC	1,36	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA
020	ARCHIV	34,56	2190	BETONOVÁ MAZANINA
021	VODOMĚRY	6,27	2995	KERAMICKÁ DLÁŽBA
022	ARCHIV	35,01	2570	KOBEREC
023	CHODBA	37,19	2995	KERAMICKÁ DLÁŽBA
024	ROZVODNA ELEKTRO A VZT	17,87	2995	BETONOVÁ MAZANINA
025	ARCHIV	19,79	2235	BETONOVÁ MAZANINA
026	ARCHIV	19,59	2620	BETONOVÁ MAZANINA
027	ARCHIV	13,90	2400	BETONOVÁ MAZANINA
028	ROZVODNA LT	24,30	2845	BETONOVÁ MAZANINA
029	ARCHIV	30,20	2410	BETONOVÁ MAZANINA

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1

čtvercové svítidlo do rástru 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- A1

čtvercové svítidlo na strop 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- box
- B1

downlight max. 20W
- B2

downlight max. 15W
- B3

downlight max. 27W
- C1

svítidlo nad umyvadlo max. 15W
- D1

prísazené kruhové svítidlo max. 30W
- E1

prachotěsné svítidlo max. 44,5W
- venkovní nástěnné LED svítidlo 15W IP44
- nouzové svítidlo s piktogramem
- nouzové svítidlo do podhledu – koridor
- nouzové svítidlo do podhledu – antipanika
- nouzové svítidlo přisazené – antipanika
- vypínač faz.1.IP20
- vypínač faz.5.IP20
- vypínač faz.6.IP20
- vypínač faz.6+6.IP20
- vypínač faz.7.IP20
- pohybový spínač
- ventilátor 230V/0,1kW
- Odvětrání tepla a kouře – ústředna

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PŘED PORUCHOU  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

ZAPOJENÍ CBS BUDE ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ  
PODLE TYPU A VÝROBCE VYBRANÉHO V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.

ZODP. PROJEKTANT Ing. M. Roztočil	VYPRACOVAL J.Provazník	KRESLIL J.Provazník		
Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové			ELIV, s.r.o. Antonína Dvořáka 1155/17 500 02 Hradec Králové	
D1.4. Technika prostředí staveb			DATUM	04/2024
- zařízení silnoproudé elektrotechniky			ČÍSLO	DPS
- el. komunikace			MĚŘITKO	ČÍSLO V KRESLU
V KRES 1.pp - osvětlení			1:50	D.1.4 - 01