



HZSHX008YZEV

**Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje****Územní odbor Východ (NA)**

Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí



Č. j.: HSHK- 2026-4/2024 (153-NA-OP-2024)

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: por. Bc. Miroslava Schefzu, DiS.

Tel.: 950 515 526

E-mail: miroslava.schefzu@hzscr.cz

Datum: 25. 6. 2024

Adresát:

Zbořil Ivan, Ing.

Vedlejší 697/8

625 00 Brno

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY****Název stavby:**

NEMOCNICE NÁCHOD - PAVILON G, STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI I. PP

Místo stavby:

Purkyňova 438, 547 01 Náchod

k. ú.: Náchod, parc. č. st. 3569

Stavebník:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Předložená dokumentace:

dokumentace pro ohlášení stavby

vypracoval: Ing. Ivan Zbořil, ČKAIT 1001457

datum: 01/2024

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 21. 05. 2024. Jelikož žádost neměla předepsané náležitosti, byla dne 07. 06. 2024 odeslána výzva k odstranění vad žádosti. Dne 18. 06. 2024 byla žádost doplněna.

Tel.:
E-mail: spisovna@hkk.hzscr.czDatová schránka: yvfab6e
<http://khk.hzscr.cz>IČO: 70882525
Číslo účtu: 19-4237881-0710

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: nemocnice - patologie,
- zastavěná plocha budovy:822 m², ▪ výška stavby: 3,65 m,
- počet nadzemních podlaží:2, ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově:62, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: první třída využití,
- fotovoltaika,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:** textová část 11xA4 (11 stran včetně titulního listu) + výkresová část: Výkres 1.PP 1xA4
název: NEMOCNICE NÁCHOD - PAVILON G, STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.PP
vypracoval: Ing. Jiří Ledinský, ČKAIT 0012288
datum: 01/2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

por. Bc. Miroslava Schefzu, DiS.

stavební prevence

úřední osoba