



Spolufinancováno Evropskou unií

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti školní kuchyně VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – gastrotechnologie II
Ev. č. VVZ:	Z2025-051853
Zadavatel	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, se sídlem Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové, IČO 62690361
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

dovolujeme si v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek požádat o vysvětlení zadávací dokumentace a upřesnění požadavků:

1) V zadávací dokumentaci jsou u vybraných zařízení specifikovány referenční spotřeby energie, které mají zajistit dosažení požadované 30% úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů (např. u plynového konvektomatu je uvedena „Referenční spotřeba energie při kombinovaném modu dle DIN 18873-1:2012- 12“). Prosíme o upřesnění, jakým způsobem máme tyto údaje doložit – bude požadováno oficiální potvrzení výrobce, či jiný doklad? Stejný dotaz se vztahuje také na varné technologie a chladicí/mrazicí skříně.

2) Žádáme o vyjasnění, zda je přípustné u konvektomatů nahradit bojlerový vývin páry systémem nástříkového vývinu.

3) Součástí dodávky gastrotechnologie je i systém sledování výkonových špiček, který je v dokumentaci podrobně popsán. Prosíme o specifikaci podmínek, jakým způsobem máme deklarovat a doložit požadovaný koeficient souběhu technologie (hodnota 0,4 a lepší). Bude do výpočtu vstupovat standardní souběh (přirozený činitel), který je zpravidla definovaný na 0,7 celkového příkonu? Dále prosíme o potvrzení, zda se na tyto parametry vztahuje nějaká tolerance, nebo zda jsou uvedeny jako maximálně přípustné. Rovněž žádáme o potvrzení, zda požadavek na tzv. „aktivní měření spotřeby energie“ znamená povinnost osadit vedení ke každému jednotlivému zařízení samostatným měřicím prvem.

Děkujeme za vyjasnění výše uvedených bodů.

Odpověď na dotaz č. 1

Ad bod 1): Tak jak bylo uvedeno již u popisu zařízení dodavatel doloží certifikátem tj. potvrzením výrobce nebo technickým listem daného zařízení, které specifikuje jeho referenční spotřebu energie.

Ad bod 2): Zadavatel uvádí, že neakceptuje u konvektomatů nahrazení bojlerového vývinu páry systémem nástříkového vývinu a je nutné dodržet předepsaný popis zařízení dle technické specifikace.

Ad bod 3): Soudobost u spotřeby el. energie je u všech zařízení uvažována jako 0,7, přičemž u dvojice pánví a myčky jako 0,4. Dodavatel doloží potvrzení, že systém je schopen fungovat v tomto režimu. Podružné měření je instalováno pro celý podružný rozvaděč gastro, podružné měření pak pouze pro vyjmenované technologie a gastro rozvaděč jako celek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření