



ROZVADĚČ RH – STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ HLAVNÍHO JIŠTĚNÍ

- NOVÝ JISTIČ B80/3

JISTIČ B50/3 – NOVĚ REZERVA

JISTIČ B10/1

STÁVAJÍCÍ NÁPLŇ – BEZE ZMĚNY

HLAVNÍ VYPÍNAČ 250A, 400V

INSTALAČNÍ VYPÍNAČ 10A, 230V

SVODIČ PŘEPĚTÍ tř. I, II, LPL2

JISTIČ B50/3

JISTIČ B32/3

JISTIČ B25/3

JISTIČ B16/3

JISTIČ B16/1

JISTIČ B10/1

JISTIČ B6/1
- FA101

FA10 – ODPOJEN KABEL PRO NAPÁJENÍ VÝTAHU

FA102,103

QM1

QM2–11

FV1

FA1–9,11

FA25,33,39,47

FA46,48,49

FA13

FA27–32a,35,36,41–45,50,51

FA15,17–24,37,53

FA12,16,38,52,54

- PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40/4/003

PROUDOVÝ CHRÁNIČ 10/1N/B/003

INSTALAČNÍ RELÉ, 230V, 10A

IMPULSNÍ RELÉ, 230V, 10A

ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY, 230V, 10A
- FA26,34,40

FA14

KA1–5,7,8

KA6,9

KT1

PROUDOVÁ SOUSTAVA TN–C–S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PODLE ČSN 33 2000–4–41ed.2
URČENÍ VNEJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000–5–51ed.3.

HLAVNÍ ING. PROJEKTU			ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘITKO : ---	<div><div>iNs</div><div>ATELIER®</div><div>projektový a inženýrský s.r.o.</div></div>
LIBOR KLUBAL, DIS.			KAREL NÝVLT	KAREL NÝVLT	FORMÁT : 4x A4	
					DATUM : 03/2021	
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ						
AKCE : <div>GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ – STAVEBNÍ ÚPRAVY 1PP A 2PP</div> <div>na parcele st.p.č. 149 (č.p. 140), 150 (č.p. 139) katastrální území HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 GMU D.1.1.5 – ELEKTROINSTALACE</div>						
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					Č. PARÉ	<div>1.5 – ELEKTRO ZPRACOVATEL : ELIYIM Hronov, spol. s r.o. Husova 207 549 31 HRONOV 491 482 162 karel.nyvlt@eltyim.cz 20 – P – 33</div>
NÁZEV PŘÍLOHY : SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RH						<div>EV. Č. AKCE 1700 09 20</div> <div>ČÍSLO PŘÍLOHY 1. 1. 5. 7</div>