

Příspěvková organizace zapsaná v OR
U Krajského soudu v Hradci Králové,
Oddíl Pr vložka 52
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 495 402 654 - ústředna
e-mail: info@tshk.cz
www.tshk.cz

Magistrát města Hradec Králové
Odbor správy majetku města
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

došlo do TS / Váš dopis značky
.9.2020

naše značka
TSHK/1818/E/20

vyřizuje / linka

Hradec Králové
30.9.2020

Souhrnné vyjádření pro SMHK z hlediska správy (budoucí správy) majetku města k „Galerie moderního umění v Hradci Králové - stavební úpravy 1PP a 2PP“, Velké náměstí čp. 139, 140, st. p. č. 149, 150, anglickým dvorkům, betonovým deskám pod skladbou chodníku - p. p. č. 138/6, 138/7, 138/9, ulice Klicperova, Tomkova, Úzká, novým vnitřním rozvodům, opravě napojení dešťové kanalizace ze 2. stávajících dešťových svodů na komunikaci, k. ú. Hradec Králové

Žadatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zmocněnec: INS spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod

Vyjádření určeno k: územnímu, stavebnímu řízení, realizaci stavby, zřízení služebnosti

Dokumentace:

- typ:
- zpracovatel: INS spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod
- zakázka č./datum: 1700 09 20/
- stupeň:

Vyjádření střediska místních komunikací:

Nemáme zásadní připomínky k výše uvedené akci dle předložené dokumentace za dodržení těchto podmínek:

- Veškeré případné zásahy do chodníku požadujeme uvést do stavu dle vzorových řezů, povrch opravit v celé šířce, nutno dodržet zásady poslední platné směrnice statutárního města Hradec Králové pro nakládání s majetkem města HK, v případě živičných chodníků užších než 2,5 m položit nový povrch v celé šíři, v případě širších 2,5 m se domluvit se správcem komunikace na konkrétním postupu, domluvit se se správcem komunikace na dalších úpravách chodníků (snížení obrub, nové úpravy pro nevidomé a slabozraké apod.).
- Veškeré případné zásahy do vozovky požadujeme uvést do stavu dle vzorových řezů, povrch vozovky opravit 30 cm na každou stranu od hrany výkopu pro kolmé překopy, při podélných opravit minimálně ½ šíře vozovky, (pokud správce neurčí jinak), vyrovnání silničních obrub, výměna poškozených silničních betonových krajníků atd.
- Pro zalití styčných spár požadujeme použití pružně plastické hmoty tak, že bude položena do předem vyfrézované drážky provedené nad styčnou spárou.
- Výkopové práce musí být prováděny dle technických podmínek 146 (TP 146) zákona č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Na tyto práce požadujeme záruku 60 měsíců.
- V případě odstranění vodorovného dopravního značení toto obnovit.
- Dotčené plochy komunikací požadujeme po skončení stavby (záboru) protokolárně předat zpět do správy TS HK.

Povrch dotčených komunikací: žulová dlažba Stáří dotčených komunikací: nad 10 let Záruky: ne				
Za správnost:				
Novotný Zbyněk	25.9.2020	495 402 673	606 680 411	novotny@tshk.cz

Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:

Bez připomínek.				
Za správnost:				
Dušek Jakub	16.9.2020	495 402 667	731 131 205	dusek@tshk.cz

Vyjádření střediska městské zeleně:

Bez námitek				
Za správnost:				
Maternová Daniela	14.9.2020	495 402 644	727 891 023	maternova@tshk.cz

Vyjádření vodohospodáře a střediska městského mobiliáře:

Bez připomínek. Pozor: V místech se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení požadujeme tuto skutečnost oznámit pověřenému pracovníkovi (tel. viz níže) a je nepřijatelné jakékoli její poškození.				
Za správnost:				
Meravá Jana		495 402 658	731 131 219	merava@tshk.cz

Upozornění: Toto vyjádření nenahrazuje souhlas majitele pozemku! Vyjádření se vztahuje pouze na pozemky a nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Hradce Králové.
Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho podpisu.


Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace

