

Váš dopis zn. ze dne: 3.9.2020
Naše značka: 2742/THHK/2020/Zv
Vyřizuje: Zvěřina Michal - ☎ 495 279 169
E-mail: zverina@thhk.cz
Datum: 16.9.2020

INS spol. s r.o.
p. Libor Klubal, DiS.
Parkány 413
547 01 Náchod

Věc: Vyjádření

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního povolení pro stavbu **Stavební úpravy 1.PP a 2.PP objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové** Vám z titulu vlastníka sítě technické infrastruktury sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území **se nachází sekundární teplovod a kabelové rozvody** v majetku a správě Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. Geodetické zaměření trasy teplovodu a kabelových sítí Vám zasíláme emailem na adresu libor.klupal@insnachod.cz.

Při realizaci stavby **může dojít** ke styku s našimi sítěmi. Před zahájením prací musí být požádáno o vytýčení našich sítí, které provede p. Michal Zvěřina, tel. 604 951 125 na základě zaslané objednávky. Před zahájením stavby musí být na náklady investora provedeny takové úpravy, které zajistí ochranu teplovodu a kabelových vedení před jejich poškozením. Při realizaci stavby nesmí dojít k přejíždění teplovodu a kabelových rozvodů těžkou stavební mechanizací. Kontrolu tohoto opatření provede zástupce THHK se zápisem do stavebního deníku. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození předizolovaného potrubí ani kabelových rozvodů. Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v blízkosti, případně uvnitř ochranného pásma kabelových vedení a teplovodů, musí být veškeré stavební a zemní práce uvnitř ochranného pásma prováděny pouze ručně a s maximální opatrností.

Ochranné pásmo teplovodu je dle Zákona č. 458/2000 Sb., § 87, odst. 2 vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5m.

V případě křížení s ostatními sítěmi musí být dodržena minimální výšková vzdálenost od kabelů a teplovodu 0,2m, v případě souběhu v ochranném pásmu nesmí být nad teplovodem vedeny žádné sítě. V tomto případě musí být zachován minimální odstup 0,5m od vnější hrany teplovodního kolektoru nebo předizolovaného potrubí. V ochranném pásmu kabelu a teplovodu nesmí být realizována žádná výsadba stromů ani dřevin.

V případě odkrytí našeho teplovodu a kabelových vedení musí být okamžitě kontaktován dispečink Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. na tel. číslo 495 262 663. Před záhozem v ochranném pásmu teplovodu a kabelů nebo v místě kontaktu musí být přizván zástupce Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. ke kontrole stavu těchto vedení. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku zhotovitele stavby.


Na základě zápisů do stavebního deníku učiněných zástupcem THHK bude vydáno souhlasné stanovisko THHK o kontrole teplovodních a kabelových tras po ukončení stavebních a zemních prací. Pro kontrolu dodržení ochranného pásma požadujeme po ukončení stavebních prací předložit geodetické zaměření všech nových inženýrských sítí. Souhlasné stanovisko o kontrole našeho potrubí a kabelů a dodržení ochranného pásma je podmínkou pro vydání povolení k užívání stavby.

V případě, že investor bude uvažovat o změně stávajícího systému vytápění nebo jeho rekonstrukci, je Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. připraveno na své náklady zajistit napojení na systém CZT. V této věci jsme připraveni k jednáním nad detaily možného řešení. V případě vašeho zájmu kontaktujte prosím obchodně-investičního náměstka pana Ing. Petra Juránka, juranek@thhk.cz.

Naše vyjádření platí do 16.9.2021, před uplynutím doby platnosti může být na požádání prodlouženo.

S pozdravem

**TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.**
Na Brně 362
500 06 Hradec Králové
(10) IČ: 25282174 DIČ: CZ25282174



Ing. Petr Juránek
místopředseda představenstva
náměstek pro investice a obchod

