

M-Projekce  
Husova 1697  
530 03 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE  
/ 17. 12. 2019

NAŠE ZNAČKA  
1107004989

VYŘIZUJE / LINKA  
Vondra / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Trutnov / 10. 1. 2020

**Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, v k.ú. Kuks a Stanovice u Kuksu“**

ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
- Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302.
- Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.
- Stavba zasahuje do trasy nadzemního vedení nn v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Před provedením stavby bude upravena trasa tohoto vedení. Úprava bude provedena dle §47 zák.458/2000 Sb. jako přeložka zařízení DS na základě samostatně podané žádosti.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok

S pozdravem



Zdeněk Jirout  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.