



Vodohospodářské služby RT, s.r.o.
Horní Lánov 61
543 41 Lánov

M-PROJEKCE s.r.o.
Pospíšil Bohumil Bc

V Lánově dne: pátek, 29. listopadu 2019

Věc: Informace provozovatele k existenci sítí

Na základě Vaší žádosti z 27.11.2019 doručené 27.11.2019 o vyjádření provozovatele k existenci podzemních vedení pro akci „III/29920 Kuks - Stanovice, rekonstrukce komunikace“ Vám jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Kuks a vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Stanovice sdělujeme:

1. V zájmovém území **se nacházejí sítě v naší správě** – jedná se o vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.
2. Upozorňujeme, že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). Vymezené ochranné pásmo pro potrubí do průměru 500 mm včetně je 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí a nad 500 mm je 2,5 m. Výjimku z ochranných pásem může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.
3. Před zahájením stavebních prací musíte požádat naší firmu nebo námi pověřeného zástupce o vytyčení polohy podzemního vedení v terénu. Vytyčení bude provedeno na základě objednávky a veškeré náklady na práce související s určením polohy vedení půjdou na vrub stavebníka.
4. Před zahájením zemních prací je nutné ověřit přesnou polohu zařízení ručně kopanými sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí.
5. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,0 m od vnějšího líce vodovodního a kanalizačního potrubí budou prováděny ručně a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace.
6. Při všech stavebních pracích je nutné zajistit dodržování platných předpisů a norem, zejména pak ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí.
7. Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení podzemního vedení v naší správě, musí být toto řádně zajištěno proti možnému poškození.
8. Každé poškození zařízení v naší správě je nutné neprodleně oznámit naší firmě na telefonní číslo 499 426 515, příp. na e-mail: info@vhs-rt.cz.

9. Před záhozem obnaženého zařízení v naší správě je povinností investora, příp. dodavatele stavby, přizvat našeho pracovníka ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a ke kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu.
10. V trase vodovodního a kanalizačního potrubí nebudou umístovány skládky materiálu a objekty zařízení staveniště.
11. V místech, kde bude v nezpevněném terénu pojíždět stavební mechanizace v trase vodovodního a kanalizačního potrubí, bude provedeno provizorní zpevnění povrchu terénu silničními panely.
12. V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nebudou vysazovány žádné stromy ani vzrůstné keře, které by mohly svým kořenovým systémem ohrozit provoz a údržbu vodovodu a kanalizace.
13. V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok se nebudou umísťovat žádné konstrukce nebo podobná zařízení a nebudou zde prováděny žádné zemní práce ani terénní úpravy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Platnost této informace je dva roky ode dne vydání.

Toto je pouze informace pro zpracování projektové dokumentace. Pro vydání stanoviska provozovatele k projektové dokumentaci pro povolovací řízení (vydání územního souhlasu, příp. ohlášení stavby, příp. územního nebo stavebního řízení) požadujeme doložit projektovou dokumentaci stavby.

S pozdravem

Richard Trkan
jednatel společnosti

Vyřizuje:
Ing. Eva Gebrtová
Tel. 499 432 341, 739 017 662
e-mail: gebrtova@vhs-rt.cz



Vodohospodářské služby RT, s.r.o.
Horní Lánov 61
543 41 Lánov
IČO: 27 46 15 56
DIČ: CZ 27 46 15 56
www.vhs-rt.cz
tel.: 499 426 515
e-mail: info@vhs-rt.cz

Příloha: orientační zákres sítí digitálně

Na vědomí: Obec Kuks