



Vodohospodářské služby RT, s.r.o.  
Horní Lánov 61  
543 41 Lánov

**M-PROJEKCE s.r.o.**  
**Bohumil Pospíšil**

V Lánově dne: pondělí, 13. ledna 2020

**Věc:** Vyjádření k projektu stavby

Na základě Vaší žádosti z 12.12.2019 doručené 17.12.2019 a doplněné 08.01.2020 o vyjádření provozovatele k projektu stavby „III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace“ Vám jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Kuks a vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Stanovice sdělujeme, že se v zájmovém území **nacházejí sítě v naší správě** – jedná se o vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

**Se stavbou souhlasíme za následujících podmínek:**

1. Před zahájením stavebních prací musíte požádat naší firmu nebo námi pověřeného zástupce o vytyčení polohy podzemního vedení v terénu. Vytyčení bude provedeno na základě objednávky a veškeré náklady na práce související s určením polohy vedení půjdou na vrub stavebníka.
2. Před zahájením zemních prací je nutné ověřit přesnou polohu zařízení ručně kopanými sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí.
3. **Před zahájením zemních prací bude provedeno ruční odkrytí všech poklopů uzávěrů, hydrantů a revizních šachet. Provozovatel bude písemně vyzván ke kontrole, zda byly odkryty všechny.**
4. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,0 m od zemních ovládacích souprav uzávěrů, od revizních šachet a od vnějšího líce vodovodního a kanalizačního potrubí budou prováděny ručně a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace a jejich součástí !!
5. **Terénní úpravy nesmí negativně ovlivnit provoz vodovodu – např. nebezpečí zámruzu při nedostatečném krytí potrubí vodovodu způsobeném snížením terénu !!** Pokud bude nutné s ohledem na místní podmínky zmenšit krytí potrubí na méně než 1,3 m, bude potrubí opatřeno chráničkou vyplněnou tepelnou izolací, aby nemohlo dojít k zamrznutí vodovodu.
6. Výškové umístění poklopů uzávěrů a šachet musí být přizpůsobeno niveletě komunikace nebo chodníků tak, aby přesně kopírovalo úroveň nového zpevněného povrchu ! Pokud toho nelze dosáhnout pouze posunem poklopů, bude nutné vyměnit zemní ovládací soupravy uzávěrů, případně včetně uzávěrů.

7. **Před zahájením pokládky finálních vrstev bude provozovatel s předstihem písemně vyzván ke kontrole stavu ovládání uzávěrů a umístění poklopů !!**
8. Při všech stavebních pracích je nutné zajistit dodržování platných předpisů a norem, zejména pak ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí.
9. Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení podzemního vedení v naší správě, musí být toto řádně zajištěno proti možnému poškození.
10. Provozovatel si vyhrazuje právo účastnit těch kontrolních prohlídek stavby, které se budou týkat dotčení veřejného vodovodu a kanalizace. Termín mu bude stavebník písemně oznamovat 14 dní předem.
11. Před záhozem obnaženého zařízení v naší správě je povinností investora, příp. dodavatele stavby, přizvat našeho pracovníka ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a ke kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu.
12. Každé poškození zařízení v naší správě je nutné neprodleně oznámit naší firmě na telefonní číslo 499 426 515, příp. na e-mail: [info@vhs-rt.cz](mailto:info@vhs-rt.cz).
13. Upozorňujeme, že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích).
14. V místech, kde bude v nezpevněném terénu pojíždět stavební mechanizace v trase vodovodního nebo kanalizačního potrubí, bude provedeno provizorní zpevnění povrchu terénu silničními panely.
15. V trase vodovodního nebo kanalizačního potrubí nebudou umístovány skládky materiálu a objekty zařízení staveniště.
16. V ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu nebudou vysazovány žádné stromy ani vzrůstné keře, které by mohly svým kořenovým systémem ohrozit provoz a údržbu vodovodu a kanalizace.
17. V ochranném pásmu vodovodních a kanalizačních potrubí se nebudou umísťovat žádné konstrukce nebo podobná zařízení a nebudou zde prováděny žádné zemní práce ani terénní úpravy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
18. **Veškeré náklady na opravy poškození vodovodu a kanalizace a jejich součástí výstavbou půjdou na vrub stavbu provádějící organizace. Stejně tak i náklady na změny výškového umístění poklopů a s tím související úpravy.**

**Toto stanovisko je vydáváno pro územní a stavební řízení.**

S pozdravem

Richard Trkan  
jednatel společnosti

Vyřizuje:  
Ing. Eva Gebrtová  
Tel. 499 432 341, 739 017 662  
e-mail: [gebrtova@vhs-rt.cz](mailto:gebrtova@vhs-rt.cz)

Příloha: --

Na vědomí: Obce Kuks, Stanovice



Vodohospodářské služby RT, s.r.o.  
Horní Lánov 61  
543 41 Lánov  
IČO: 27 46 15 56  
DIČ: CZ 27 46 15 56  
[www.vhs-rt.cz](http://www.vhs-rt.cz)  
tel.: 499 426 515  
e-mail: [info@vhs-rt.cz](mailto:info@vhs-rt.cz)