

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 3

(Dodatečná informace č. 3)

Veřejná zakázka: „Stavebně udržovací práce v budově G dolního areálu ON Náchod pro zřízení náhradních prostor pro oddělení onkologie – ředírnu cytostatik“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královehradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Lenka Hojná Kosařová, tel.: +420 720 066 579, lhojnakosarova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, na stavební práce.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Dotaz ohledně slaboproudu:

Zadání ve výkazu výměr je nedostatečné na zpracování nabídky, v dokumentaci jsem SLP ani nenašel.

Vzhledem k tomu, že je to jen část pavilonu nemocnice, už tam budou nějaké tabla instalované a předpokládám, že se budou držet jednotného systému. Je potřeba doplnit info. Jak k tablu (tlačítka), tak kde jsou koncová zařízení, kolik jich je, je to rozšíření stávajícího systému? Jakého?

Odpověď na dotaz č. 1:

Položky týkající se dodávek a montáže slaboproudé části (tj. kompletní slaboproudé rozvody, datový rozvaděč, datové zásuvky apod.) jsou spolu s popisem a požadovaným množstvím uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, konkrétně pod položkami č. 37-47 na listu: „EL – Elektrorozvody“.

Další informace k této části jsou obsaženy v dokumentu „D1.1-0 – Technická zpráva“ a zakresleny na výkrese „D.1.1.7 – Půdorys 1.PP – Schéma elektro“ projektové dokumentace.

V rámci předmětu plnění stavebních prací je jako jediný koncový prvek slaboproudého systému uveden „Domovní videotelefon s WIFI pro komunikaci ode dveří“, který je obsahem položky č. 41, na listu „EL – Elektrorozvody“. Ostatní koncová zařízení slaboproudu nejsou součástí zadání a tudíž nejsou zahrnuty v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Zhotovitel provede slaboproudou část osazením datových zásuvek. Případné pořízení a napojení koncových prvků slaboproudu již bude řešeno samostatně mimo rámec této zakázky.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 04.11.2025 v 10:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky

V Hradci Králové dne 21.10.2025

Ing. Lenka Hojná Kosařová
na základě pověření