



ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ

- SR01 svorka SR01 - pásek-pásek
- SR03 svorka SR03 - pásek-drát
- SK svorka SK - křížová
- SS svorka SS - spojovací
- SP svorka SP - spojovací
- SO svorka SO - okapová
- PV21 podpora vedení na ploché střeše
- jímací vodič - AlMgSi d=8mm / PV
- JT10 strojený jímáč 1m
- PJ0,5 pomocný jímáč 0,5m
- SKRYTÝ SVOD
svodový vodič AlMgSi 0,5 izolovaný, d=8/11mm
FeZn d=10mm
KRABICE NA ZS DO FASÁDY
ZKUŠEBNÍ SVORKA
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK

Vnější systém ochrany před bleskem proveden podle ČSN EN 62305,ed:2.
Uzemnění provedeno podle ČSN 33 2000-5-54.
Zatřídění LPS podle hladiny ochrany před bleskem - třída II