

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO **708 89 546**
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: **Mgr. Jitka Bučková,**
e-mail: jbuckova@khk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Zadavatel opravuje nesprávnost v psaní v odpovědi na Dotaz č. 17 z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (chyběly kódy položek, vyznačeno nyní červeně):

Dotaz č. 17 z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

IO105 - v zadání chybí podklady pro ocenění čerpací stanice a ukliďňovací šachty.

Odpověď na dotaz č. 17 z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Na základě výše uvedeného dotazu dochází k upřesnění čerpací stanice u IO 105 a to v částech dokumentace s ozn. „ONN_DPS_IO 05_ODK_01_Technická zpráva R01.pdf“, „ONN_DPS_IO 05_ODK_02_Situace R01.pdf“ a v listě s ozn. „D.2.105 - IO 105 Odvodnění komunikací“, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R04.xlsx“.

Dále podklady pro ocenění ukliďňovací šachty dodavatele nalezne v části PD SO 04 Retenční nádrž tak, jak bylo uvedeno na situačním výkresu s ozn. „ONN_DPS_IO 05_ODK_02_Situace.pdf“.

Dodavatel ocení ukliďňovací šachty do listu s ozn. „D.1.4 - SO 04 Retenční nádrž“ soupise stavebních prací dodávek a služeb „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R04.xlsx“. V tomto soupisu dále zadavatel upravuje množství s kódem **01.01.12** a doplňuje položku s kódem **01.01.13**

Dotaz č. 1:

Objekt D – OS 62 – dřevěná lavička – deska šířky 500 mm...

Chápeme správně, že opěradla této lavičky INT22 jsou již součástí námi neoceňovaného výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 1:

Z důvodu dodržení jednotnosti a vizuální shodnosti materiálů u předmětných prvků na sebe navazujících, zadavatel v rámci soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON

Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R05.xlsx“ doplňuje položku s kódem Pol512 do listu D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení a zároveň předmětnou položku vypouští v revizi č. 2 soupisu s ozn. “vv-ZT - OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD – II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R02.xlsx“.

Dotaz č. 2:

Objekt C – OS 35 – akustický kryt jednotky chlazení – ks 1

U položky je poznámka k instalaci protihlukového krytu lze přistoupit až dodatečně na základě výsledků měření in situ.

Žádáme o odstranění této položky, nebo stanovení jejich parametrů (rozměry, materiálové složení, umístění).

Odpověď na dotaz č. 2:

Dodavatel bližší specifikaci k předmětnému prvku zveřejnil v odpovědi na dotaz č. 33 uveřejněného Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 5 v tomto znění:

Zadavatel výrobek blíže specifikuje následovně:

Rozměry jednotky chlazení, pro kterou je kryt určen, jsou doplněny v revizi č.2 tabulky ostatních výrobků s ozn. „24. Tabulky ostatních výrobků R02.pdf“.

Vnější povrch - lakovaný ocelový plech: Plech s polyesterovým lakem v barvě RAL 7024 pro zvýšení odolnosti proti korozi.

Vnitřní výplň panelů: kamenná vlna (nehořlavý materiál) s vysokými akustickými absorpčními vlastnostmi.

Zadní část tvořena perforovaným plechem s antikorozi úpravou.

Materiál panelu bude určen dle konkrétního dodavatele a systému při zachování výše uvedených technických parametrů a funkčních vlastností.

Dotaz č. 3:

Generální klíč

OS 13 i OS 206 – jedná se o rozšíření stávajícího systému

Pro objektivní zpracování cenové nabídky žádáme o upřesnění, na jaký systém se napojujeme.

Odpověď na dotaz č. 3:

OS 13 a OS 206 - Zadavatel upřesňuje označení stávajícího systému generálního klíče používaného v nemocnici – jedná se o systém s ozn. 3B0760 ASSA ABLOY. Servisní organizace F-servis, se sídlem Sokolovská 150, 51601 Rychnov nad Kněžnou.

OS 202 - Jedná se o nový generální systém s vlastní přístupovou maticí.

Dotaz č. 4:

GHZ – můžeme požádat o poskytnutí dokumentace, kde bude hasicí zařízení a jeho rozmístění pro lepší orientaci znázorněno i v půdorysu.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel vydává revizní výkresy s ozn. DPS_GHZ_01-PUDORYS 3NP - STROJNI R01.pdf , DPS_GHZ_02-PUDORYS 3NP - DETEKCNI R01.pdf, do kterých jsou doplněny půdorysné dispozice místnosti rozvodny SLP.

Umístění GHZ je v místnosti D.03.024 - Rozvodna SLP tak, jak je uvedeno v technické zprávě s ozn. „DPS_GHZ_-00-TZ_v1.pdf“.

Dotaz č. 5:

Objekt D – PW09 – ochrana rohů nárožní prvek... 27 ks

2285	K	PW 09	PW 09 Ochrana rohů nárožní prvek systémový lepený, bez přístupu veřejnosti	ks	725,000
------	---	-------	--	----	---------

Žádáme o prověření rozdílného množství a stanovení, která výměra je závazná.

Odpověď na dotaz č. 5:

Platné množství 147 ks. Množství je opraveno v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R05.xlsx“ a zároveň v kusovníku s ozn. „2.5 Kusovník ochranných prvků stěn a rohů R01.pdf“.

Dotaz č. 6:

Objekt C – OS 04 – označení dveří

tabulka připevněná na dveřích nebo na stěně vedle dveří, rozměr cca 80 mm x 80 mm, umístěno číslo a

název místnosti dle projektu

Žádáme o stanovení počtu kusů i o grafický návrh tabulky jakým způsobem má být uvedeno jak číslo tak i název místnosti.


Odpověď na dotaz č. 6:

Počet ks tabulek včetně evidenčního štítku je dle počtu nových dveří uvedených v tabulce dveří, tedy v počtu 14 ks (PD č.2). 14 ks tabulek včetně štítků s ozn. OS 04 tvoří jednu sadu. V PD č.2 v tabulce ostatních výrobků s ozn. „24. Tabulky ostatních výrobků R03.pdf“ a v listu D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R05.xlsx“ dochází k upřesnění specifikace předmětného výrobku.

Provedení všech typů tabulek bude vycházet z projektu interiéru zejména z části s ozn. 8.2 Pavilon D_Kusovník informačního systému_Nachod.pdf. Přesné parametry designu, včetně velikosti písma, barevnosti a umístění, budou vzorkovány a závazně stanoveny v dílenské dokumentaci, kterou dodá dodavatel. Před jejím finálním odevzdáním budou veškeré názvy konzultovány s nemocnicí “.

Referenční řešení:

c) Technické místnosti
Tabulka o rozměrech 210 x 70 mm



Dotaz č. 7:

Pavilony J + K – úprava oken O1 – O5

Výměny částí pásového fixního okna za sklopné považujeme za obtížně proveditelné. Pro zvážení možnosti požadujeme poskytnutí fotografií stávajících oken, přesně z jakého systému jsou stávající okna a jejich stáří.

Odpověď na dotaz č. 7:

Fotografie stávajících oken včetně upřesnění předmětu změny výplní jsou doplněny do tabulky s ozn. „D.1.1-23 Výpis výplní otvorů - okna R01.pdf.“ (PD č.4). Toto upřesnění předmětu změny promítnuto do položky čísla 767R003 listu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.4 soupis stavebních prací PD č.4 R01.xlsx“. Dále zadavatel doplňuje Přílohu č. 1 – s ozn. „D.1.1-23 Příloha č. 1 Výpis výplní otvorů.pdf“ k výpisu výplní otvorů, která obsahuje dokumentaci skutečného provedení předmětných výplní, která upřesňuje provedení stávajících okenních výplní a slouží pro zpracování nabídkové ceny.

Zadavatel upřesňuje typ stávajícího okenního systému a hliníkové prosklené fasády.

Jedná se o hliníkový systém: WICLINE 75 evo RAL 9006 (okenní systém), WICTEC 50 (prosklená fasáda), sklo - connex 33.2-16 Arg., NEREZ - 6 float, Ug=1,1W/m2K, plná výplň - AL plech - XPS - AL plech, celková tl. 54mm,
Stáří oken 5 let.

V souvislosti se změnami v projektové dokumentaci a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vydává pro zpracování nabídky závazné následující části zadávací dokumentace uvedené v přílohách tohoto Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 23. 12. 2025 v 9:00 hodin.

Přílohy:

Seznam dokumentace PD.č.1 2 3 4 5 R06.xlsx
DPS_GHZ_01-PUDORYS 3NP - STROJNI R01.pdf ,
DPS_GHZ_02-PUDORYS 3NP - DETEKCNI R01.pdf
24. Tabulky ostatních výrobků R03.pdf
2.5 Kusovník ochranných prvků stěn a rohů R01.pdf
D.1.1-23 Výpis výplní otvorů - okna R01.pdf.
D.1.1-23 Příloha č. 1 Výpis výplní otvorů.pdf
PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NC R05.pdf
P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R05.xlsx
P_4.4 soupis stavebních prací PD č.4 R01.xlsx
vv-ZT - OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R02.xlsx

V Hradci Králové 23. 10. 2025

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření