

Nově vybudovaný obvodový zemič


Ochrana před úderem blesku je navržena v souladu s ČSN EN 62305-3 ed.2, třída LPS III.

Výpočet a řízení rizik R1 v souladu s ČSN EN 62 305 - 2 ed.2.

Objekt zařazen do LPS III a LPL I.

Pro zajištění dostatečné přeskovové vzdálenosti navržená izolovaná jímací soustava

za použití vysokonapěťového vodiče HVI - LONG.

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	
HORÁK		MIKEŠ	
INVESTOR: SPOŠ Dvůr Králové n.L.			ZAKÁZKA: 28/23
AKCE: Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n.L., budova H, 2.etapa			DATUM: 11/2023
			DRUH: DPS
			FORMÁT: 1 x A3
OBSAH: OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU Budova H SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			MĚŘÍTKO
			Čís. PŘÍLOHY D.1.4.g-1