

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ:

Protokol č. 5 /2023

o určení vnějších vlivů odbornou komisí

HMS - elektro s.r.o. Vorlech 256, Dvůr Králové n/L

Tel./Fax 603529336 e-mail: mikes@hmselektro.cz

Komise:

Předseda: Zdeněk Mikeš- projektant podpis
předseda komise

Jiří Horák - revizní technik podpis

Martin Hrubý - revizní technik podpis

Ostatní účastníci jednání: Ing. Pavlína Pražáková – projektant stavby

Název objektu (stavby): SPOŠ Dvůr Králové nad Labem – budova H
2.etapa 3NP

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Stavební projektová dokumentace

Prohlídka na místě

Popis technologického procesu a zařízení :

Kabinet „strojovna a pŭda.

Vnitřní prostory:

– prostory dle určených vnějších vlivů **normální**
Minimální předepsané krytí v tomto prostoru IP 20.

Teplota okolí - **AA5 +5 +40°C**
 Vlhkost - **AB5 +5 +40°C**
 Voda - **AD1 zanedbatelná**
 Cizí tělesa - **AE1 zanedbatelná**
 Provedení bud. - **CB1 zanedbatelné nebezpečí**
 Schopnost lidí - **BA1 běžná**

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4.ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (normální).

Datum : 15.2.2023

Zpracoval : Zdeněk Mikeš