




- LEGENDA:**
- 1.01** INTERIÉROVÁ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU MAX. 690m³/hod KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ TLUMIČŮ A FASÁDNÍ KOMBINOVANÉ VÝÚSTKY LEVÉ PŘIPOJENÍ (11)
 - 1.02** INTERIÉROVÁ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU MAX. 690m³/hod KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ TLUMIČŮ A FASÁDNÍ KOMBINOVANÉ VÝÚSTKY PRÁVĚ PŘIPOJENÍ (10)
 - 2.01** VNITŘNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU MIN. 2000m³/hod VČETNĚ ELEKTRICKÉHO OHŘÍVAČE VZDUCHU, REGULACE, ÚČINNOST ZT1 MIN.83%
 - 2.02** TLUMIČ HLUKU D400 – 900mm
 - 2.03** NASÁVACÍ ŽALUZIE D500
 - 2.04** VÝFUKOVÉ KOLENO SE SÍTEM D500



PROJEKTIS DK S.R.O., LEGIONÁŘSKÁ 562, 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. MOBIL: 731547170, MOBIL2: 733107597 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ			
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. P. Pražáková	Martin Fejk	Martin Fejk	
INVESTOR: SPOŠ Dvůr Králové n.L.		MŮ: Dvůr Králové n.L.	
Etikety Královské 2069, 54401 Dvůr Králové n.L.		Stav.čr.: Dvůr Králové n.L.	
AKCE: Snížení energetické náročnosti SPOŠ Dvůr Králové n.L., budova H, 2.etapa			
Větrání			
OBSAH VÝKRESU:			
Půdorys 1.np			
		FORMÁT	8x A4
		DATUM	říjen 2023
		ČÍSLO	DPS
		ČÍSLO KOPIE	
		ČÍSLO ZAKÁZKY	25.22
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	602