



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/002-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
31.10.2025

Vysvětlení, změna a doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3195 Kameničná – Jaroslav, 3. etapa“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

zasíláme Vám dotazy k zakázce "III/3195 Kameničná – Jaroslav, 3. etapa":

- V SO 103 je uvedena položka 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TEŽITELNOSTI. V popisu položky je uvedeno i množství z položky 113328 ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM. Dle našeho názoru se jedná o jiné zařazení - měla by být spíše položka 014XX Poplatky za skládku – kamenivo z podkladních vrstev. Jednak bývá jiná jednotková cena, jednak i objemová hmotnost není 1,9t/m³.
- V SO 101 – Chodník Neuznatelné náklady je položka 577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuťněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 40 mm. V technické zprávě a ve výkrese je se jedná dle popisu o asfalt nemodifikovaný. Která verze platí? Totéž je i u SO 101 Uznatelné náklady

Děkujeme.

Žádost č. 2

Dobrý den,

žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace – viz. příloha

Dobrý den,

Žádáme o upřesnění – sjednocení nesrovnalostí tříd betonových směsí (VV, TZ a výkresy) v SO 205:

1.

SO 205 – výkaz výměr

39	451313	1	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	11,810
			podkladní betony		

SO 205 – D_205_2_půdorys

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETONY

C12/15n X0

2.

SO 205 – výkaz výměr

41	451314		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	10,340
			lože pod dlažby C25/30 XF3		

SO 205 – TZ

4.10.2 Úprava terénu a koryta pod mostem

Lože pod dlažbu je z betonu C30/37n XF3, (taktéž v D_205_02_půdorys)

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost č. 1

Zadavatel uvádí, že materiál z podkladních nestmelených vrstev odpovídá kódu odpadu použité položky. Položka č. 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TEŽITELNOSTI tak zůstává beze změny.

Dále zadavatel u položky č. 577134031 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu (SO 101NEUN Chodník neuznatelné náklady) a položky č. 577134031 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu (SO 101UN Chodník uznatelné náklady) změnil specifikaci v popisu položky. V obou případech nebude použit modifikovaný asfaltový beton, ale asfalt 50/70.

Žádost č. 2

Zadavatel uvádí, že platí předložený výkaz výměr, tzn. platí třídy betonu dle specifikace uvedené v tomto výkazu.

Zároveň zadavatel přikládá k zadávací dokumentaci aktualizovanou část výkresové dokumentace vč. technické zprávy pro SO 205 Most v km 1,925 (soubor SO_205 aktualizace.ZIP), která nahrazuje původně uveřejněnou část PD (205_most_v_km_1,925).

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/3195 Kameničná – Jaroslav, 3. etapa“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 08.12.2025 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012186>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Výkaz výměr pro zadavatele č. 2 Obec Slatina nad Zdobnicí, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr pro zadavatele č. 2 Obec Slatina nad Zdobnicí a nově doplněné projektové dokumentace pro SO 205 Most v km 1,925 (soubor SO_205 aktualizace.ZIP), které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny a doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tak, aby činila celou svou původní délku.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření